



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627901

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW3-7500, NDW3-8000, NDWPG-8000; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 28 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627901

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW3-7500,NDW3-8000,NDWPG-8000;
Ui:1000V(NDW3-7500), 1800V(NDW3-8000,NDWPG-8000);
Uimp:12kV(NDW3-7500), 18kV(NDW3-8000,NDWPG-8000);
Ue:
NDW3-7500:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,
NDW3-8000,NDWPG-8000:AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,AC800V,AC1000V/1140V;
In: NDW3-7500: 4000A,5000A,6300A,7500A,
NDW3-8000,NDWPG-8000: 6300A,7500A,8000A;
Ics= Icu:
NDW3-7500:
S 分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:150kA,
AC440V/480V,AC660V/690V:100kA,
H 分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:160kA,
AC440V/480V,AC660V/690V:120kA,
NDW3-8000,NDWPG-8000:
HU 分
断:AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,AC800V,AC1000V/1140V:85kA;
Icw:
NDW3-7500:
S 分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:150kA/1s,
AC440V/480V,AC660V/690V:100kA/1s,
H 分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:150kA/1s,
AC440V/480V,AC660V/690V:120kA/1s,
NDW3-8000,NDWPG-8000:
HU 分
断:AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,AC800V,AC1000V/1140V:85kA/1s;
过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B 类;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627901

证书附页: 第 2 页 共 2 页

极数: NDW3-7500:3P, 4P, NDW3-8000, NDWPG-8000:3P;
适用于隔离;额定频率:50/60Hz;
配用的辅助触头(已获得 CCC 证书:证书编号 2024010303633117):
NWT1-A44(四开四闭),NWT1-A4(四组转换),NWT1-A6(六组转换),NWT1-A66(六开六闭);
Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A;AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/1.2A;DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A;
符合附录 N 的电子附件:
闭合线圈:NWB1,额定电源电压:AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, 50/60Hz, DC110V;
分励脱扣器:NWF1,额定电源电压:AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, 50/60Hz, DC110V;
欠压脱扣器:NWQY1,额定电源电压:AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, 50/60Hz, DC220V, DC110V;
NWQY1-PV, NWQY1-S, 额定电源电压: AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, 50/60Hz.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司