



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635669

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器
NDB2-40, NDB1-40, NDB1A-40, NDB1C-40; 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 30 日 有效期至：2029 年 05 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635669

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDB2-40, NDB1-40, NDB1A-40, NDB1C-40

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC230/240V;

额定电流(In): 2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;


瞬时脱扣类型: B,C,D;

运行短路能力(Ics): 6kA;

额定短路能力(Icn): 6kA;

极数:2P (1 个保护极, N 极可开闭)

3.3 型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司