



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307638372

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW1-2000, NDW1A-2000, NDW1B-1600; 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638372

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW1-2000,NDW1A-2000,NDW1B-1600

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

Ue: AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC660/690V;

In: NDW1-2000、NDW1A-2000: 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A;

NDW1B-1600: 400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A;

过电流脱扣类型: 电子式;

额定运行短路分断能力 Ics:

NDW1-2000

、

NDW1A-2000:

80kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V),

65kA(AC660/690V);

NDW1B-1600: 55kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V), 35kA(AC660/690V);

额定极限短路分断能力 Icu:

NDW1-2000

、

NDW1A-2000: 80kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V),

65kA(AC660/690V),

NDW1B-1600: 65kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V), 42kA(AC660/690V);

额定短时耐受电流 Icw:

NDW1A-2000:

60kA/1s(AC220/230/240V,AC380/400/415V),40kA/1s(AC660/690V),

NDW1-2000: 65kA/1s(AC220/230/240V,AC380/400/415V),40kA/1s(AC660/690V),

NDW1B-1600:

42kA/1s(AC220/230/240V,AC380/400/415V),35kA/1s(AC660/690V);

选择性类别: B 类;

极数: 3P,4P;

适用频率: 50/60Hz(除配用控制器 NWK22E);

配用的辅助触头: (已获 CQC 证书, 证书编号: CQC20012271652)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307638372

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号: NWT1;

种类和对数: NWT1- A44 (四开四闭); NWT1- A4 (四组转换); NWT1-A6 (六组转换);


NWT1- A66 (六开六闭);

Ith: 10A;

AC-12: Ue/Ie AC250V/10A; AC-15: Ue/Ie AC400V/3A;

DC-12: Ue/Ie DC250V/5A; DC-13: Ue/Ie DC220V/1.2A

3.3 型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司