



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627686

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器

NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000,NDW3Z-4000,NDW2-4000,NDW2F-4000,N
DW2-3200,NDW2F-3200;参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 09 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627686

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000,NDW3Z-4000,
NDW2-4000,NDW2F-4000,NDW2-3200,NDW2F-3200;
Ui:1000V(NDW2-4000,NDW2F-4000,NDW2-3200,NDW2F-3200);
1250V(NDW2-4000HU,NDW2F-4000HU,NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000);
1500V(NDW3Z-4000);1800V(NDW3-4000XU);
Uimp:12kV, 18kV(仅 NDW3-4000XU);
Ue:
NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000:
S 型分断,H 型分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V,AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V;
R 型分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V,AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V;
NDW3-4000,NDW3F-4000:HU 型分断:AC800V/1000V/1140V;XU 型分断:AC1140V;
NDW3Z-4000:S 型分断,H 型分断:DC500V,DC750V,DC1000V,DC1500V;
NDW2-4000,NDW2F-4000:
常规分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V,AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V;
HU 型分断:AC800V,AC1000V/1140V;
NDW2-3200,NDW2F-3200:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/
690V;
In:
NDW2F-4000:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,4000A;
NDW3Z-4000:1600A,2000A,2500A,3200A,3600A,4000A;
NDW2-3200,NDW3-3200,NDW2F-3200:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200
A;
NDW3-4000,NDW3F-4000,NDW2-4000:800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,
3200A,3600A,4000A;
Ics:
NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000:
S 型分
断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:85kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:75kA;
H 型分
断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:100kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:85kA;
R 型分

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627686

证书附页: 第 2 页 共 4 页

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:125kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:85kA;

NDW3-4000,NDW3F-4000:

HU 型分断:AC800V/1000V/1140V:75kA;

XU 型分断:AC1140V:85kA;

NDW3Z-4000:

S 型分断:DC500V:80kA;DC750V:65kA;DC1000V:55kA;DC1500V:50kA;

H 型分断:DC500V:120kA;DC750V:80kA;DC1000V:75kA;DC1500V:60kA;

NDW2-4000,NDW2F-4000:

常规分

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:100kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:75kA;

HU 型分断:AC800V:70kA;AC1000V/1140V:55kA;

NDW2-3200,NDW2F-3200:

常规分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:85A;AC440V/480V,AC660V/690V:65kA;

S 型分断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V:65kA;

Icu:

NDW3-3200,NDW3-4000,NDW3F-4000:

S 型分

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:85kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:75kA;

H 型分

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:100kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:85kA;

R 型分

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:125kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:85kA;

NDW3-4000,NDW3F-4000:

HU 型分断:AC800V/1000V/1140V:75kA;

XU 型分断:AC1140V:85kA;

NDW3Z-4000:

S 型分断:DC500V:80kA;DC750V:65kA;DC1000V:55kA;DC1500V:50kA;

H 型分断:DC500V:120kA;DC750V:80kA;DC1000V:75kA;DC1500V:60kA;

NDW2-4000,NDW2F-4000:

常规分

断:AC220V/230V/240V,AC380V/400V:100kA;AC415V,AC440V/480V,AC660V/690V:75kA;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627686

证书附页: 第 3 页 共 4 页

HU 型分断: AC800V:70kA; AC1000V/1140V:55kA;

NDW2-3200, NDW2F-3200:

常规分

断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V:100kA; AC440V/480V, AC660V/690V:80kA;

S 型分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V:65kA;

Icw:

NDW3-3200, NDW3-4000, NDW3F-4000:

S 型分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V:85kA/1s; AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V:75kA/1s;

H 型分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V:100kA/1s; AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V:85kA/1s;

R 型分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V:100kA/1s; AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V:85kA/1s;

NDW3-4000, NDW3F-4000:

HU 型分断: AC800V/1000V/1140V:75kA/1s;

XU 型分断: AC1140V:85kA/1s;

NDW3Z-4000:

S 型分断: DC500V:80kA/1s; DC750V:65kA/1s; DC1000V:55kA/1s; DC1500V:50kA/1s;

H 型分断: DC500V:120kA/1s; DC750V:80kA/1s; DC1000V:75kA/1s; DC1500V:60kA/1s;

NDW2-4000, NDW2F-4000:

常规分

断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V:85kA/1s; AC415V; AC440V/480V; AC660V/690V:75kA/1s;

HU 型分断: AC800V:70kA/1s; AC1000V/1140V:55kA/1s;

NDW2-3200, NDW2F-3200:

常规分

断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V:85kA/1s; AC440V/480V, AC660V/690V:55kA/1s;

S 型分断: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V:65kA/1s;

过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(已获得 CQC 证书: 证书编号 2024010303633117):

NWT3- A44(四开四闭); NWT3- A4(四组转换); NWT3- A6(六组转换); NWT3- A66(六开六闭);

Ui: 400V; Uimp: 4kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/3A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627686

证书附页: 第 4 页 共 4 页

AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A;

DC-12:Ue/Ie:DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:NWQY1:AC220V/230V,AC380V/400V,50/60Hz,延时 1s/3s/5s;

DC110V, DC220V,延时 1s/3s/5s;



NWQY1-S:AC220V/230V,AC380V/400V,瞬时,50/60Hz;

分励脱扣器:NWF1:AC220V/230V/DC220V, AC380V/400V,50/60Hz;DC110V;

NWFB1:AC230V/DC220V, 50/60Hz;

闭合线圈:NWB1:AC220V/230V,AC380V/400V,50/60Hz;DC110V,DC220V;

直流接线:



三极串(DC500V,DC750V) 四极串(DC1000V,DC1500V)

注:以上所有安装方式均可满足上下进线及无极性要求。

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司