



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307644688

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自诊断式剩余电流动作断路器
NDB1LE-40Z；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 19 日 有效期至：2029 年 06 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307644688

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDB1LE-40Z

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230V/240V;

In: 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;

瞬时脱扣特性: B 型,C 型,D 型;

I Δ n: 30mA,50mA,100mA,300mA;

额定剩余动作类型: AC 型; 电子式;

I Δ m: 500A;

Ics: 6kA;

Icn: 6kA;

极数: 1P+N(1 个保护极,N 极可开闭)


适用于隔离;

自检周期: 11min;

自检内容: 电子关联部件, 失效模式: 电子关联部件故障。

3.3 型号的解释 Type of description:

ND B 1 LE - 40 Z AC 30



额定剩余动作电流(mA)

剩余电流脱扣类型

自诊断功能

壳架等级电流(A): 40

电子式剩余电流动作

设计序号

断路器

上海良信电器股份有限公司 商标代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司