



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629073

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
设备用断路器
NDB3-125；详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629073

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB3-125

Ue: DC80V;


In: 10A, 15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A;

操作方式: S 型;

Icn: 6kA;

极数: 1P, 2P;

直流接线图:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629073

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

	$\frac{ND}{1}$	$\frac{B}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{Z-}{4}$	$\frac{125}{5}$	$\frac{X}{6}$	$\frac{XX}{7}$	$\frac{X}{8}$	$\frac{X}{9}$	$\frac{X}{10}$
序号	NDB3-125									
1	企业代号	ND								
2	产品代号	B 设备用断路器								
3	设计序号	3								
4	电流类型	Z: 直流								
5	壳架等级	125								
6	脱扣曲线代号	Z2 直流短延时 Z4 直流中延时 Z6 直流长延时								
7	额定电流 (A)	10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A, 63A,70A,80A,90A,100A, 110A,125A								
8	极数	1 - 1 极; 2 - 2 极;								
9	认证代码	空白 —CCC、TUV、CE、 R —后续有其他认证需求时增加 L —后续有其他认证需求时增加								
10	客户代码	根据特殊需求增加 以 5 位阿拉伯数字表示一个特定的客户定制产品								

NDB3-125 产品主要技术参数:

产品类型	1P	2P
额定电压	DC80V	DC80V
额定电流 (A)	10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A, 63A,70A,80A, 90A,100A,110A,125A	10A,15A,16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A, 60A, 63A,70A,80A, 90A,100A,110A,125A
安装方式	35mm 标准导轨	
脱扣曲线	Z2,Z4,Z6	Z2,Z4,Z6

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司