



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307676375

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
设备用断路器
NDB5， 见附页

产品标准和技术要求
GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307676375

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB5

Ue: AC230/240/250V (1P, 1P+N), AC400/415V (2P, 3P, 3P+N), DC80V (1P, 2P), DC125V (1P, 2P);

In: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 63A (1P);

In: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50A (1P+N, 2P, 3P, 3P+N);

操作方式: S 型;

Icn: AC 6kA, DC10kA (DC80V), DC 6kA (DC125V);

Icn1=Icn2: AC 9kA, DC 15kA;

极数: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N;

配用的辅助触头: Ui: 250V; 单辅助: 1NO+1NC; 辅助报警: 2NO+2NC;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/6A (单辅助), 250V/5A (辅助报警);

DC-12: Ue/Ie: 125V/0.5A (单辅助), 250V/0.25A (辅助报警).

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307676375

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

NDB5Z463/1PU0-R

认证代号 (分别为 R、L)
附件代号 (0-无附件 1-辅助报警 2-单辅助)
连接方式 (空白表示非并联, U 表示并联)
极 (P-表示极 N-表示有 N 极)
极数 (1-1 极 2-2 极 3-3 极)
额定电流
脱扣曲线代号 (Z2-直流短延时 Z4-直流中延
Z6-直流长延时 J2-交流短延时 J4-交流中延时
J6-交流长延时)
设计序号
产品代号 (设备用断路器)
企业代号

主: 1) 单极最大额定电流 63A
2) 认证代号 R 代表符合 CCC、UL1077、TUV、CE 认证
L 代表符合 CCC、UL489A、TUV、CE 认证
3) 一极+N 极、三极及三极+N 极产品仅有交流产品:

表一

附件代号	触头数量	
	常开(NO)	常闭(NC)
1	2	2
2	1	1

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司