



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642659

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB6AZ-200H；参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 14 日 有效期至：2029 年 06 月 13 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307642659

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB6AZ-200H;

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue: DC60V/80V(1PN 外形)、AC230V/240V;

In: 200A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics:7.5kA(DC60V/80V),

4.5kA(AC230V/240V);

Icu:10kA(DC60V/80V),

4.5kA(AC230V/240V);

选择性类别:A;

1PN;

适用于隔离用

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307642659

证书附页：第 2 页 共 2 页

接线图如下：



型号解释：

ND B 6A Z - 200 H
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① “Nader”牌低压电器
- ② 断路器
- ③ 设计序号
- ④ 交直流通用
- ⑤ 壳架等级额定电流：200A
- ⑥ H:高分断

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司