



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2024CCC0307-4464723
(任务编号)

产品名称: 设备用断路器

型 号: NDB3-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：设备用断路器 型 号：NDB3-100 商 标：/ 样品数量：6 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-07-22 完成日期：/	委托人：上海良信电器股份有限公司 委托人地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者：上海良信电器股份有限公司 生产者地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业：良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道 场前路 1799 号
--	--

试验结论：依据 GB/T17701-2023 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

见附页

主检：方 刚 签名：[Signature] 日期：2024-08-01	
审核：任 翔 签名：[Signature] 日期：2024-08-01	
签发：陈 源 签名：[Signature] 日期：2024-08-01	

备 注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T17701-2008	GB/T17701-2023

2.原认可报告编号：03601-A-23B0437-S；
3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
4.原证书编号：2020970307010629；
5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

附页：

NDB3-100

Ui:415V;Uimp:2.5kV;

Ue:DC80V(1P,2P,3P),AC230V/240V(1P),AC400V/415V(2P,3P),DC125V(1P,2P),
DC250V(2P 串联),DC220V(1P,2P),AC250V(4P);

In:1A,1.5A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,4.5A,5A,5.5A,6A,6.5A,7A,7.5A,8A,8.5A, 9A,9.5A,10A,10.5A,
11A,12A,13A,14A,15A,16A,17A,18A,19A,20A,21A,22A,23A,24A,25A,26A,27A,28A,29A,30A,
31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A,39A,40A,41A,42A,43A,44A,45A,46A,47A,48A,49A,50A,
55A,60A,62.5A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,87.5A,90A,100A;



DC220V:1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,10A,15A,20A,25A;

AC250V:1A,1.5A,2A,2.5A,3A,3.5A,4A,4.5A,5A,5.5A,6A,6.5A,7A,7.5A,8A,8.5A, 9A,9.5A,10A,
10.5A,11A,12A,13A,14A,15A,16A,17A,18A,19A,20A,21A,22A,23A,24A,25A,26A,27A,28A,
29A,30A,31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A,39A,40A,41A,42A,43A,44A,45A,46A,47A,48A,
49A,50A,55A,60A,62.5A,63A,65A,70A,75A,80A;

Icn:7500A(DC80V),5000A(AC230V/240V,AC400V/415V),5000A(DC125V),1500A(DC250V),
200A(DC220V),5000A(AC250V);

操作方式:S 型;极数 1P,2P,3P,4P;

串联产品接线方式如下:



配用辅助触头,报警触头(本体):1NO1NC;

Ui:250V;Uimp:2.5kV;Ith:5A;

AC-12:Ue/Ie:AC250V/5A.

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-24B0191-S
首页	√	2	03601-A-24B0191-S
报告的组成	√	1	03601-A-24B0191-S
安全型式试验报告	√	16	03601-A-24B0191-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：(0512) 68252753 68253179

传 真：(0512) 68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn