



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307633116

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW3-5000,NDW3-6300,NDW3F-6300；详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 13 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307633116

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW3-5000,NDW3-6300,NDW3F-6300

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV,18kV(XU 型);

额定绝缘电压(Ui): 1250V,1800V(XU 型);

额定工作电压 (Ue):

AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC440/480V,AC660/690V,AC800V,
AC1000V/1140V;

额 定 电 流 (In):

NDW3-5000:4000A,5000A;NDW3-6300,NDW3F-6300:4000A,5000A,6300A;

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):

S 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;120kA;AC440V/480V 、
AC660V/690V:85kA;

H 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;135kA;AC440V/480V 、
AC660V/690V:100kA;

HU 分断:AC800V:85kA、 AC1000V/1140V:66kA;

XU 分断:AC1140V: 80kA;

额定极限短路分断能力(Icu):

S 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;120kA;AC440V/480V 、
AC660V/690V:85kA;

H 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;135kA;AC440V/480V 、
AC660V/690V:100kA;

HU 分断:AC800V:85kA、 AC1000V/1140V:66kA;

XU 分断:AC1140V: 80kA;

额定短路耐受电流(Icw):

S 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;120kA/1s;AC440V/480V 、
AC660V/690V:85kA/1s;

H 分断 :AC220V/230V/240V 、 AC380V/400V/415V;135kA/1s;AC440V/480V 、
AC660V/690V:100kA/1s;

HU 分断:AC800V:85kA/1s、 AC1000V/1140V:66kA/1s;

XU 分断:AC1140V: 80kA/1s;

选择性类别:B;极数: 3P, 4P;适用于隔离;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307633116

证书附页: 第 2 页 共 2 页

适用频率:50/60Hz;

配用的辅助触头(已获 CQC 证书,证书编号: CQC20012271652):

型号: NWT1-A44(四开四闭); NWT1-A4(四组转换); NWT1-A6(六组转换); NWT1-A66(六开六闭);

约定发热电流(Ith):10A; Uimp:4kV; Ui:400V;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A; AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/1.2A; DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: NWB1: AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, DC110V;

分励脱扣器: NWF1: AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V, DC110V;

欠压脱扣器: NWQY1: AC220V/AC230V, AC380V/AC400V, DC220V, DC110V;

NWQY1-S, NWQY1-PV: AC220V/AC230V/DC220V, AC380V/AC400V.

3.3 型号的解释:

ND W 3 E - □ □ Y

产品类型: 无: 断路器; Y: CBI-Y

分断类型: S 分断, H 分断, HU 分断, XU 分断

断路器壳架等级: (电流段: 5000A, 6300A)

F: 表示发电类产品; 无代号: 表示常规产品

设计序号: 3

万能式断路器

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司