

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2024000301010489



上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压抽出式开关柜
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 7251.2-2023
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：荣婉婧
电话：021-58628618
电子邮箱：rongwanjing@sh-liangxin.com
指定签字人：

胡伟芳

自我声明时间：2024-09-30
自我声明地点：上海

生产者签章：



2024.10.08

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2024000301010489



产品系列、型号、规格:

NEA 额定电压 (Un): 400V、380V 额定绝缘电压 (Ui): 1000V (进线柜)、690V (馈电柜、控制柜) 额定频率 (fn): 50Hz 主母线的额定电流 (InA): 4000A~1600A 馈电柜配电母线的组额定电流 (Ing): 2500A~1000A 1#控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 1500A~600A 2#控制柜配电母线的组额定电流 (Ing): 1500A~600A 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA < Icw ≤ 80kA 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 65kA 1#控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 2#控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 50kA 户内型/户外型: 户内型 外壳防护等级: IP41、IP40、IP31、IP30

联系人: 荣婉婧
电话: 021-58628618
电子邮箱: rongwanjing@sh-liangxin.com
指定签字人:

胡伟芳

自我声明时间: 2024-09-30

自我声明地点: 上海

生产者签章:



2024.10.08

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。