



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630500

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
小型断路器
NDB2-63,NDB2N-63；参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 18 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630500

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDB2-63,NDB2N-63

Uimp: 4kV;

Ui: 690V(NDB2-63),500V(NDB2N-63);

Uc: NDB2-63: AC230/240V/400V/415V/DC60V/DC80V(1P),

AC400V/415V/DC60V/DC80V(2P),AC400V/415V(3P,4P);

NDB2N-63: AC230V/240V/DC80V(1P,2P(1 个保护极,N 极可开闭)),

AC400V/415V/DC80V(2P), AC400V/415V(3P,4P,4P(3 个保护极,N

极可开闭)));

In: 1A,1.6A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣特性: B,C,D 型(交流);B,C 型(直流);

Icn: NDB2-63:AC/DC:10kA; NDB2N-63:AC: 6kA, DC:10kA;

Ics: NDB2-63:AC/DC:7.5kA; NDB2N-63:AC: 6kA, DC: 7.5kA;

极数: NDB2-63:1P,2P,3P,4P;

NDB2N-63: 1P,2P,2P(1 个保护极, N 极可开闭),

3P,4P,4P(3 个保护极,N 极可开闭);

适用于隔离

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司