



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304628478

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC5K-630、NDC5K-630H、NDC5K-800、NDC5K-800H、NDC5K-1450、
NDC5K-1450R、NDC5K-1450R/H、NDC5K-1700、NDC5K-1700R、NDC5K-1700R/H；
参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 30 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304628478

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC5K-630, NDC5K-630H, NDC5K-800, NDC5K-800H,
NDC5K-1450, NDC5K-1450R, NDC5K-1450R/H,
NDC5K-1700, NDC5K-1700R, NDC5K-1700R/H,
Ui: 1250V; Uimp: 12kV;
NDC5K-630, NDC5K-630H: Ith: 1050A,
AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/1050A;
AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/630A, 1000V/420A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/510A, 1000V/345A;
NDC5K-800, NDC5K-800H: Ith: 1310A,
AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/1310A;
AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/800A, 1000V/580A;
AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/690V/650A, 1000V/465A;
NDC5K-1450: Ith: 1450A, AC-3: 380V/400V/415V/690V/1000A;
NDC5K-1450R, 1450R/H: Ith: 1450A,
AC-1: 380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/1450A;
NDC5K-1700: Ith: 1720A, AC-3: 380V/400V/415V/690V/1250A;
NDC5K-1700R, 1700R/H: Ith: 1720A,
AC-1: 380V/400V/415V/690V/1000V/1140V/1720A;
Us: AC/DC48-110V, AC/DC110-250V, AC/DC250-500V, AC/DC220V, 50/60Hz;
极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(加防护罩两侧挂辅助触头);
配用的辅助触头:
F1-11L/C5K-800:
1NO+1NC; Ith: 16A;
AC-15: Ue/Ie: 230V/6A, 400V/A4, 500V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/6A, 48V/2.8A, 220V/0.3A;
F1-11LS/C5K-800:
1NO+1NC; Ith: 0.1A;
AC-12: Ue/Ie: 250V/0.1A, 125V/0.1A;
AC-14: Ue/Ie: 250V/0.1A, 125V/0.1A;
DC-12: Ue/Ie: 30V/0.1A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司