



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636691

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2E-250H NDM2E-250M；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636691

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM2E-250H NDM2E-250M

Ui:800V;

Uimp:8kV;

Ue:AC400V;

In:250A (100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):50 kA (NDM2E-250H)、50kA(NDM2E-250M)

额定极限短路分断能力(Icu):85 kA (NDM2E-250H)、50kA(NDM2E-250M)

额定短时耐受电流(Icw):2.5kA/1s;

选择性类别:A;

脱扣级别 10;

极数: 3P;

配用的辅助触头(2NO2NC):

Ith: 3A;

AC-15:0.3A/AC400V;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND M 2E - □ □ □



注: 1 无代号: 手柄直接操作; Z: 转动手柄操作; P: 电动操作机构

2 额定极限短路分断能力为: M、H 型 (最高型)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636691

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556003

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636691

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2024 年 11 月 29 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

