



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2024CCC0307-4556003
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: NDM2E-250H, NDM2E-250M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告																	
产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NDM2E-250H, NDM2E-250M 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-11-04 完成日期: 2024-11-12		委托人: 上海良信电器股份有限公司 委托人地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产者: 上海良信电器股份有限公司 生产者地址: 上海市浦东新区申江南路 2000 号 生产企业: 良信电器(海盐)有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市海盐县西塘 桥街道场前路 1799 号															
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》																	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一																	
主检: 赵延伟 日期: 2024-11-20		 (检测机构名称、盖章) 2024 年 11 月 20 日															
审核: 杨晓军 日期: 2024-11-20																	
签发: 假吉福 日期: 2024-11-20																	
备注	<table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>配电型产品Tsd整定值变更</td><td>Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3)s</td><td>Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3、 0.4)s</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307636691</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1108020</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	配电型产品Tsd整定值变更	Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3、 0.4)s	原证书编号	2024010307636691		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1108020		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后															
配电型产品Tsd整定值变更	Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd:(0.06、0.1、0.2、0.3、 0.4)s															
原证书编号	2024010307636691																
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1108020																
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																

附页一:

NDM2E-250H, NDM2E-250M

Ui:800V;

Uimp:8kV;

Ue:AC400V;

In:250A(100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A 可调);

过电流脱扣器类型:电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):50kA(NDM2E-250H)、50kA(NDM2E-250M);

额定极限短路分断能力(Icu):85kA (NDM2E-250H)、50kA(NDM2E-250M);

额定短时耐受电流(Icw):2.5kA/1s;

选择性类别:A;

脱扣级别:10;

极数:3P;

适用于隔离;

配用的辅助触头(2NO2NC):

Ith:3A;

AC-15:0.3A/AC400V;

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2024CCC0307-4556003
首页	√	2	00901-A2024CCC0307-4556003
报告组成	√	1	00901-A2024CCC0307-4556003
安全型式试验报告	√	20	00901-A2024CCC0307-4556003
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	空盒气压表	DYM3	0531-0121	2026-06-16	√
2	数据采集/开关单元	34972A	0390-1260	2025-06-23	√
3	示波器	TDS1002C-SC	D010997（临）	2025-10-24	√
4	USB 型温湿记录仪	COS-03	D1613479	2024-12-19	√
5	瞬态数据记录仪（2#通断试验测量系统）	AMO Flat SATURN	0221-0643	2025-08-04	√
6	扭力扳手	11123（4-20Nm）	D-DYDQ23020301	2025-01-21	√
7	USB 型温湿度记录仪	COS-03	D-DYDQ23022002	2025-02-06	√
8	600A 交流电源	/	G-DYDQ22121203	2024-12-24	√
9	1200A 交流电源	/	G-DYDQ22121206	2024-12-24	√
10	120kVA 交流温升电源	/	G-DYDQ22121210	2024-12-24	√
11	空盒气压表	DYM3 型	D-DYDQ23041001	2025-06-28	√
12	便携式耐压仪	TOS9301	G-DYDQ23040702	2025-03-24	√
13	电流探头	PT-722	G-DYDQ23050504	2025-10-29	√

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所有限公司

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：（021）62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com