



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635926

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作保护模块
NDB2LM-63；型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635926

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDB2LM-63

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Ue: AC110/AC120/AC230/240V(1P+N(带 1 个保护极, N 极常通), 2P),
AC380V(2P),AC400/415V(3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通), 4P);

一般型:

额定剩余动作类型: AC 型; A 型;

In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

I Δ n: 30mA, 100mA, 300mA;

极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极常通),2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通),4P;

延时型:

额定剩余动作类型: AC 型; A 型;

In: 25A,32A,40A,50A,63A;

I Δ n: 100mA, 300mA;

极数: 1P+N(带 1 个保护极, N 极常通),2P, 3P, 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通),4P;

额定剩余接通分断能力(I Δ m): 3000A;

额定剩余动作类型: 电磁式;

2P,3P, 4P: 适用于隔离;1P+N,3P+N: 不适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的小型断路器 CCC 证书编号: 2024010307630500

NDB2-63

Ue:AC230V/240V/400V/415V/DC80V(1P),AC400V/415V/DC80V(2P),
AC400V/415V(3P,4P);

In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,12A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型(交流); B 型, C 型(直流);

Ics=7.5kA;

Icn=10kA;

极数: 1P,2P, 3P, 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司