



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630490

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

NDR2-38; U_i : 690V; U_e : AC220V/230V、AC380V/400V、AC660V/690V; I_e : 0.1~0.16A、0.16~0.25A、
0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1A、1~1.6A、1.6~2.5A、2.5~4A、4~6A、5.5~8A、7~10A、9~13A、
12~18A、16~24A、23~32A、30~38A; 脱扣级别: 10A; 3P; IP20 配用的辅助触头: U_i : 400V,
AC-15: 220V/1.63A、380V/0.94A, DC-13: 110V/0.25A、220V/0.12A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010304630490

申请编号 Application No. : A2024CCC0304-4645010

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010304630490

变更产品名称: 热过载继电器

Name of Product Modified: Thermal Overload Relay

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	防护罩变更	白色不透明罩	无色透明罩

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2024年12月30日

第1页/共1页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

