



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629069

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

NDB5EL-80,NDB5EL-80X; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V/240V(2P)、AC400V/415V(3P、4P); In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; 瞬时脱扣类型:B 型、C 型、D 型; I Δ n: 30mA、100mA、300mA(一般型); 额定剩余动作类型: A 型, 一般型; 电子式; I Δ m: 800A; Ics=Icn:6kA; 50/60Hz; 极数: NDB5EL-80:2P(1 个保护极, N 极可开闭)、3P、4P(3 个保护极, N 极可开闭); NDB5EL-80X:2P(1 个保护极, N 极可开闭)、4P(3 个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 01 月 20 日 有效期至: 2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

