



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641280

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDR2M-38,LNR38NP；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 30 日 有效期至：2029 年 06 月 11 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304641280

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDR2M-38,LNR38NP

Ui:690V;Uimp:6kV;Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC660V/690V;

Ie:0.1-0.16A,0.16-0.25A,0.25-0.4A,0.35-0.5A,0.45-0.63A,0.55-0.8A,0.75-1A,0.9-1.3A,1.1-1.6A,1.4-2A,1.8-2.5A,2.3-3.2A,2.9-4A,3.5-4.8A,4.5-6.3A,5.5-7.5A,7.2-10A,9-12.5A,11.3-16A,15-20A,17.5-21.5A,21-25A,24.5-30A,29-36A,33-38A;

脱扣级别: 10A;

极数:2P,3P;IP20(安装后);

配用的辅助触头:触头种类和对数:1NO,1NC;

Ui:690V;Uimp:4kV;Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC120V/6A,AC240V/3A,AC380V/1.9A,

AC480V/1.5A,AC500V/1.4A,AC600V/1.2A;

DC-13:Ue/Ie:DC120V/0.55A,DC250V/0.27A.

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641280


证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND R 2 M - /



LN R 38 NP



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司