



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630443

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW2-1600；参数型号见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630443

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDW2-1600

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC440V/480V, AC660V/690V;

额定电流(In): 200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):

55kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V), 35kA(AC440V/480V, AC660/690V);

额定极限短路分断能力(Icu):

65kA(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V), 42kA(AC440V/480V, AC660/690V);

额定短路耐受电流(Icw):

42kA/1s(AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V), 35kA/1s(AC440V/480V, AC660/690V);

选择性类别: B 类;

极数: 3P,4P;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

NWT2- A44; NWT2- A4; NWT2-A6; (已获 CQC 证书, 证书编号: CQC20012271652)

常开常闭的情况和数量: NWT2- A44 (四开四闭); NWT2- A4 (四组转换); NWT2-A6 (六组转换)

约定发热电流(Ith): 10A

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.29A;

AC-12: Ue/Ie: AC250V/10A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.2A;

DC-12: Ue/Ie: DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

带电子电路的附件名称: 欠压脱扣器;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630443

证书附页: 第 2 页 共 2 页

带电子电路的附件型号: NWQY2, NWQY2-S, NWQY2-PV

额定电源电压: NWQY2: AC220V/230V、AC380V/400V、DC220V、DC110V、
DC24V, 50/60Hz;

NWQY2-S: AC220V/230V/ DC220V、AC380V/400V, 50/60Hz;

NWQY2- PV: AC220V/230V/ DC220V、AC380/400V, 50/60Hz;

带电子电路的附件名称: 分励脱扣器;

带电子电路的附件型号: NWF2, NWFB2;

额定电源电压: NWF2: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、
DC24V, 50/60Hz;

NWFB2: AC230V/DC220V, 50/60Hz;

带电子电路的附件名称: 闭合线圈;

带电子电路的附件型号: NWB2;

额定电源电压: AC220V/AC230V/DC220V、AC380V/AC400V、DC110V、
DC24V, 50/60Hz;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307630443

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4648542

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307630443

变更产品名称: 万能式断路器

Name of Product Modified: Air Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	增加电动操作机构增加供应商	无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来电器股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司	江苏洛凯机电股份有限公司 无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来电器股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2	安全件主触头弹簧供应商变更	宁波奇乐电气集团有限公司 江阴市精密弹簧厂 上海加易佳五金电子有限公司 昆山春叶精密机电有限公司	江阴市精密弹簧厂 上海加易佳五金电子有限公司 昆山欣力超精密弹簧有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2025 年 03 月 03 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

