



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630492

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW3-1000、NDW3-1600；见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 17 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630492

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDW3-1000、NDW3-1600

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC220/230/240V, AC380/400/415V, AC440/480V, AC660/690V;

额定电流(I_n):

NDW3-1000: 200A、400A、630A、800A、1000A

NDW3-1600: 200A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(I_{cs}):

66kA(AC220/230/240V、AC380/400/415V),

50kA(AC440V/480V、AC660/690V),

S 型: 50kA(AC220/230/240V、AC380/400/415V)

额定极限短路分断能力(I_{cu}):

66kA(AC220/230/240V、AC380/400/415V),

50kA(AC440V/480V、AC660/690V)

S 型: 50kA(AC220/230/240V、AC380/400/415V)

额定短路耐受电流(I_{cw}):

55kA/1s (AC220/230/240V、AC380V/400/415V),

42kA/1s (AC440V/480V、AC660/690V)

S 型: 50kA/1s (AC220/230/240V、AC380/400/415V)

选择性类别:B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

型号: NWT2-A4; NWT2-A6; NWT2-A44 (已获 CQC 证书, 证书编号:

CQC20012271652);

常开常闭的情况和数量: NWT2- A44 (四开四闭); NWT2- A4 (四组转换);

NWT2-A6 (六组

转换)

I_{th}: 10A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630492

证书附页: 第 2 页 共 2 页

AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.29A ;

AC-12: U_e/I_e : AC250V/10A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.2A;

DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合电磁铁: NWB2: AC220V/230V/DC220V、AC380V/400V、DC110V、DC24V
50/60Hz;

分励脱扣器: NWF2: AC380V/AC400V、AC220V/AC230V/DC220V、DC110V、
DC24V

50/60Hz;

NWFB2: AC230V/DC220V 50/60Hz;

欠压脱扣器: NWQY2: AC220V/230V、AC380V/400V、DC220V、DC110V、DC24V
50/60Hz;

NWQY2-S: AC220/230V/DC220V、AC380/400V 50/60Hz;

NWQY2-PV: AC220/230V/DC220V、AC380/400V 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307630492

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4648541

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307630492

变更产品名称: 万能式断路器

Name of Product Modified: Air Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	安全件电动操作机构 供应商增加	无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来电器股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司	江苏洛凯机电股份有限公司 无锡市凯旋电机有限公司 苏州未来电器股份有限公司 无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2	安全件主触头弹簧供 应商变更	宁波奇乐电气集团有限公司 江阴市精密弹簧厂 上海加易佳五金电子有限公司 昆山春叶精密机电有限公司	江阴市精密弹簧厂 上海加易佳五金电子有限公司 昆山欣力超精密弹簧有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2025 年 03 月 03 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

