



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638541

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-115、NDC1-1154、NDC1N-115、NDC1N-1154、NDC1-150、NDC1-1504、NDC1N-150、
NDC1N-1504、NDC2-320R、NDC2-3204R、NDC1M-115、NDC1M-1154、NDC1MN-115、
NDC1MN-1154、NDC2-400RX、NDC1M-150、NDC1M-1504、NDC1MN-150、NDC1MN-1504、
LNC115(4)NP、LNC115(4)NNP、LNC115(4)ZNP、LNC150(4)NP、LNC150(4)NNP、
LNC150(4)ZNP；参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 16 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638541

证书附页：第 1 页 共 3 页

NDC1-115、NDC1-1154、NDC1N-115、NDC1N-1154、NDC1-150、NDC1-1504、
NDC1N-150、NDC1N-1504、NDC2-320R、NDC2-3204R、NDC1M-115、
NDC1M-1154、NDC1MN-115、NDC1MN-1154、NDC2-400RX、NDC1M-150、
NDC1M-1504、NDC1MN-150、NDC1MN-1504、

LNC115(4)NP、LNC115(4)NNP、LNC115(4)ZNP、
LNC150(4)NP、LNC150(4)NNP、LNC150(4)ZNP；

Uimp: 12kV；Ui: 1000V；

NDC1(N)-115(4)、NDC1M(N)-115(4)、LNC115(4)NP、
LNC115(4)NNP、LNC115(4)ZNP；

Ith: 200A；

使用类别：AC-3(NDC1-115、NDC1-1154、NDC1M-115、NDC1M-1154、
LNC115(4)NP、LNC115(4)ZNP)，

AC-4(NDC1N-115、NDC1N-1154、NDC1MN-115、
NDC1MN-1154、LNC115(4)NNP)；

Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/AC(660/690)V；

Ie: 115A/115A/86A(NDC1-115、NDC1-1154、NDC1M-115、
NDC1M-1154、LNC115(4)NP、LNC115(4)ZNP)，

52A/52A/49A(NDC1N-115、NDC1N-1154、NDC1MN-115、NDC1MN-1154、
LNC115(4)NNP)；

NDC1(N)-150(4)、NDC1M(N)-150(4)、LNC150(4)NP、
LNC150(4)NNP、LNC150(4)ZNP；Ith: 250A；

使用类别：AC-3(NDC1-150、NDC1-1504、NDC1M-150、NDC1M-1504、
LNC150(4)NP、LNC150(4)ZNP)，

AC-4(NDC1N-150、NDC1N-1504、NDC1MN-150、
NDC1MN-1504、LNC150(4)NNP)；

Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/AC(660/690)V；

Ie: 150A/150A/107A(NDC1-150、NDC1-1504、NDC1M-150、NDC1M-1504、
LNC150(4)NP、LNC150(4)ZNP)，

60A/60A/57A(NDC1N-150、NDC1N-1504、NDC1MN-150、NDC1MN-1504、
LNC150(4)NNP)；

NDC2-320(4)R；Ith: 320A；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638541

证书附页: 第 2 页 共 3 页

使用类别: AC-1; Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/

AC(660/690)V; Ie: 320A;

NDC2-400RX: Ith: 400A;

使用类别: AC-1: 400A(220/230/240V、380/400/415V、
660/690V);

Iq: 50kA(AC690V) ;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC240V, AC380V, AC415V,
480V, 50/60Hz; DC24V, DC110V, DC220V; AC/DC48~132V, AC/DC100~250V;
3P、4P;

配用的辅助触头 NF1(外置): Ith: 10A, Ui: 690V;

AC-15: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A

型号解释:

NDC □ □ □ — □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①企业代号

②交流接触器代号

③设计代号

④空白: 常规型; M: 行业定制代号

⑤空白: 常规型; N: 可逆代号

⑥基本规格代号:

NDC1(N)-115(4)、NDC1(N)-150(4)、NDC1M(N)-115(4)、NDC1M(N)-150(4):415V 时, AC-3 下 Ie 值

NDC2-320(4)R、NDC2-400RX: AC-1 下 Ie 值

⑦极数: 4 -4极, 3极无标注

⑧无: 常规型; R: AC-1 专用

⑨客户特殊代码

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638541

证书附页：第 3 页 共 3 页

LN C □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- ① 企业代号
- ② 接触器产品代号
- ③ 基本规格(用 415V 时，AC-3 下 I_e 值的安培数表示)
- ④ 触头代号
 - 三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数
 - 四极接触器的主触头数量代号：“4”表示有四对常开主触头，“8”表示有两对常开、两对常闭主触头
- ⑤ 操作代号
 - 空白：常规型
 - Z：直流操作
- ⑥ 可逆代号
 - 空白：常规型
 - N：可逆接触器
- ⑦ 派生代号
 - 空白：常规型
 - NP：核电专用

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司