



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638540

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-185、NDC1-1854、NDC1N-185、NDC1N-1854、NDC1-225、NDC1-2254、NDC1N-225、
NDC1N-2254、NDC2-205、NDC2-2054、NDC2N-205、NDC2N-2054、NDC2-245、NDC2-2454、
NDC2N-245、NDC2N-2454、NDC2-375R、NDC2-3754R、NDC2R-400、NDC2-375RX、
NDC2-500RX、NDC1M-185、NDC1M-1854、NDC1MN-185、NDC1MN-1854、NDC1M-225、
NDC1M-2254、NDC1MN-225、NDC1MN-2254、LNC185NP、LNC185NNP、LNC185ZNP、
LNC1854NP、LNC1854NNP、LNC1854ZNP、LNC225NP、LNC225NNP、LNC225ZNP、
LNC2254NP、LNC2254NNP、LNC2254ZNP；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638540

证书附页：第 1 页 共 3 页

NDC1-185、NDC1-1854、NDC1N-185、NDC1N-1854、NDC1-225、NDC1-2254、NDC1N-225、NDC1N-2254、NDC2-205、NDC2-2054、NDC2N-205、NDC2N-2054、NDC2-245、NDC2-2454、NDC2N-245、NDC2N-2454、NDC2-375R、NDC2-3754R、NDC2R-400、NDC2-375RX、NDC2-500RX、NDC1M-185、NDC1M-1854、NDC1MN-185、NDC1MN-1854、NDC1M-225、NDC1M-2254、NDC1MN-225、NDC1MN-2254、LNC185NP、LNC185NNP、LNC185ZNP、LNC1854NP、LNC1854NNP、LNC1854ZNP、LNC225NP、LNC225NNP、LNC225ZNP、LNC2254NP、LNC2254NNP、LNC2254ZNP；Uimp: 12kV；Ui: 1250V；Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/AC(660/690)V/AC1000V/AC1140V；Ith(A): 275(NDC1-185、NDC1-1854、NDC1N-185、NDC1N-1854、NDC2-205、NDC2-2054、NDC2N-205、NDC2N-2054、NDC1M-185、NDC1M-1854、NDC1MN-185、NDC1MN-1854、LNC185NP、LNC185NNP、LNC185ZNP、LNC1854NP、LNC1854NNP、LNC1854ZNP)；315(NDC1-225、NDC1-2254、NDC1N-225、NDC1N-2254、NDC2-245、NDC2-2454、NDC2N-245、NDC2N-2454、NDC1M-225、NDC1M-2254、NDC1MN-225、NDC1MN-2254、LNC225NP、LNC225NNP、LNC225ZNP、LNC2254NP、LNC2254NNP、LNC2254ZNP)；375(NDC2-375R、NDC2-375、NDC2-375RX)；600(NDC2R-400)；500(NDC2-500RX)；Ie: NDC1-185、NDC1-1854、NDC1M-185、NDC1M-1854、LNC185NP、LNC185ZNP、LNC1854NP、LNC1854ZNP: AC-1: 275A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V)；AC-3: 185A(220/230/240V、380/400/415V)、118A(660/690V)；NDC2-205、NDC2-2054: AC-1: 275A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V)；AC-3: 205A(220/230/240V)、185A(380/400/415V)、118A(660/690V)；NDC1N-185、NDC1N-1854、NDC2N-205、NDC2N-2054、NDC1MN-185、NDC1MN-1854、LNC185NNP、LNC185ZNP、LNC1854NNP: AC-4: 79A(220/230/240V、380/400/415V)、69A(660/690V)；NDC1-225、NDC1-2254、NDC1M-225、NDC1M-2254、LNC225NP、LNC225ZNP、LNC2254NP、LNC184ZNP: AC-1: 275A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V)；AC-3: 225A(220/230/240V、380/400/415V)、135A(660/690V)；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638540

证书附页：第 2 页 共 3 页

NDC2-245、NDC2-2454：AC-1：315A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V)；AC-3：245A(220/230/240V、380/400/415V)、135A(660/690V)；
NDC1N-225、NDC1N-2254、NDC2N-245、
NDC2N-2454、NDC1MN-225、NDC1MN-2254、LNC225NNP、
LNC2254NNP：AC-4：85A(220/230/240V、380/400/415V)、
82A(660/690V)；NDC2-375R、NDC2-3754R、NDC2-375RX：
AC-1：375A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V)；
NDC2R-400：AC-1：600A(220/230V、380/400V、660/690V)；
AC-3：400A(220/230V、380/400V)；NDC2-500RX：AC-1：500A(220/
230/240V、380/400/415V、660/690V)；极数：3P、4P(NDC2R-400、NDC2-375RX、
NDC2-500RX 仅 3P)；使用类别：AC-3、AC-4、AC-1；
Us：AC：24V、36V、48V、110V、200V、220V、230V、240V、380V、400V、
415V、50/60Hz；DC：24V、48V、110V、220V；AC/DC：48~132V、100~250V；
配用的辅助触头 NF1(外置)：Ith：10A，Ui：690V；AC-15：380V/0.95A；DC-13：
220V/0.15A

型号解释：

ND C □ □ □ — □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 企业代号

② 交流接触器代号

③ 设计代号

④ 空白：常规型；M：行业定制代号

⑤ 空白：常规型；N：可逆代号

⑥ NDC1-185、NDC1-1854、NDC1M-185、NDC1M-1854、NDC2-205、NDC2-2054、NDC1N-185、
NDC1N-1854、NDC1MN-185、NDC1MN-1854、NDC2N-205、NDC2N-2054、NDC1-225、
NDC1-2254、NDC1M-225、NDC1M-2254、NDC2-245、NDC2-2454、NDC1N-225、NDC1N-2254、
NDC1MN-225、NDC1MN-2254、NDC2N-245、NDC2N-2454：415V 时，AC-3 下 I_e 值
NDC2-375R、NDC2-3754R、NDC2-375RX、NDC2-500RX：AC-1 下 I_e 值 NDC2R-400：400V
时，AC-3 下 I_e 值

⑦ 极数：4-4 极，3 极无标注

⑧ 无：常规型；R：AC-1 专用；RX：AC-1 专用 小体积产品

⑨ 客户特殊代码

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638540

证书附页：第 3 页 共 3 页

LN C □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业代号
- ② 接触器产品代号
- ③ 基本规格(用 415V 时，AC-3 下 I_e 值的安培数表示)
- ④ 触头代号
 - 三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数
 - 四极接触器的主触头数量代号：“4”表示有四对常开主触头，“8”表示有两对常开、两对常闭主触头
- ⑤ 操作代号
 - 空白：常规型
 - Z：直流操作
- ⑥ 可逆代号
 - 空白：常规型
 - N：可逆接触器
- ⑦ 派生代号
 - 空白：常规型
 - NP：核电专用

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司