



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629067

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-265、NDC1N-265、NDC2-400R、NDC2-500R、NDC1-2654、NDC1N-2654、NDC1M-265、
NDC1M-2654、NDC1MN-265、NDC1MN-2654、NDC2-400R、NDC2-500R、NDC2-670RX、
LNC265NP、LNC265NNP、LNC265ZNP、LNC2654NP、LNC2654NNP、LNC2654ZNP；见
附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629067

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-265、NDC1N-265、NDC2-400R、NDC2-500R、NDC1-2654、NDC1N-2654、
NDC1M-265、NDC1M-2654、NDC1MN-265、NDC1MN-2654、
NDC2-400R、NDC2-500R、NDC2-670RX、LNC265NP、
LNC265NNP、LNC265ZNP、LNC2654NP、
LNC2654NNP、LNC2654ZNP; Uimp: 12kV; Ui: 1250V;
NDC1-265、NDC1-2654、NDC1M-265、NDC1M-2654、LNC265NP、LNC265ZNP、
LNC2654NP、
LNC2654ZNP: Ith: 350A; 使用类别: AC-3;
Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/(660/690)V,
Ie: 265A/265A/170A; 3P、4P; NDC1N-265、
NDC1N-2654、NDC1MN-265、NDC1MN-2654、
LNC265NNP、LNC2654NNP: Ith: 350A;
使用类别: AC-4; Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/
415)V/(660/690)V, Ie: 105A/105A/98A; 3P、4P;
NDC1-265、NDC1-2654、NDC1M-265、NDC1M-2654、LNC265NP、LNC265ZNP、
LNC2654NP、
LNC2654ZNP: Ith: 350A; 使用类别: AC-1;
Ue: AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/(660/690)V/
1000V/1140V, Ie: 350A; 3P、4P(NDC2-400R、
NDC2-500R、NDC2-670RX 仅 3P);
NDC2-400R: Ith: 400A; 使用类别: AC-1;
Ue: AC660/690V, Ie: 400A; 3P;
NDC2-500R: Ith: 500A; 使用类别: AC-1;
Ue: AC660/690V, Ie: 500A; 3P;
NDC2-670RX: Ith: 670A; 使用类别: AC-1;
Ue: AC660/690V, Ie: 670A; 3P;
Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC220V, AC230V, AC380V, AC400V,
50/60Hz; DC24V, DC48V, DC110V, 220V; AC/DC48~132V,
AC/DC100~250V;
配用的辅助触头 NF1(外置): Ith: 10A, Ui: 690V; AC-15: 380V/0.95A; DC-13:
220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629067

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

NDC □ □ □ — □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

①企业代号

②交流接触器代号

③设计代号

④空白：常规型；M：行业定制代号

⑤空白：常规型；N：可逆代号

⑥基本规格代号：NDC1(N)-265(4)、NDC1M(N)-265(4)：415V 时，AC-3 下的 I_e 值
NDC2-400R、NDC2-500R、NDC2-670RX：AC-1 下 I_e 值

⑦极数：4 -4极，3极无标注

⑧无：常规型；R：AC-1 专用；RX：AC-1 专用，小体积产品

⑨客户特殊代码

LN **C** □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

② 企业代号

③ 接触器产品代号

④ 基本规格(用 415V 时，AC-3 下 I_e 值的安培数表示)

⑤ 触头代号

三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数

四极接触器的主触头数量代号：“4”表示有四对常开主触头，“8”表示有两对常开、两对常闭主触头

⑥ 操作代号

空白：常规型

Z：直流操作

⑦ 可逆代号

空白：常规型

N：可逆接触器

⑧ 派生代号

空白：常规型

NP：核电专用

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司