



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638550

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-330(4)、NDC1M-330(4)、NDC1N-330(4)、NDC1MN-330(4)、NDC1-400(4)、NDC1N-400(4)、
NDC1M-400(4)、NDC1MN-400(4)、NDC2-670R、NDC2-750RX、NDC2-300(4)、NDC2N-300(4)、
LNC330(4)NP、LNC330(4)NNP、LNC400(4)NP、LNC400(4)NNP、LNC330(4)ZNP、
LNC400(4)ZNP；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 16 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638550

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDC1-330(4)、NDC1M-330(4)、NDC1N-330(4)、
NDC1MN-330(4)、NDC1-400(4)、NDC1N-400(4)、
NDC1M-400(4)、NDC1MN-400(4)、NDC2-670R、NDC2-750RX、NDC2-300(4)、
NDC2N-300(4)、LNC330(4)NP、LNC330(4)NNP、LNC400(4)NP、LNC400(4)NNP、
LNC330(4)ZNP、
LNC400(4)ZNP; Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 500A[NDC1-330、
NDC1-3304、NDC1N-330、NDC1N-3304、NDC2-300、
NDC2-3004、NDC2N-300、NDC2N-3004、LNC330(4)NP、
LNC330(4)NNP、LNC330(4)ZNP]、600A[NDC1-400、
NDC1-4004、NDC1N-400、NDC1N-4004、LNC400(4)NP、LNC400(4)NNP、
LNC400(4)ZNP]、670A(NDC2-670R)、
400A[NDC1M(N)-330(4)]、500A[NDC1M(N)-400(4)]、
750A(NDC2-750RX); 使用类别: AC-3(NDC1-330、NDC1-3304、LNC330(4)NP、
LNC330(4)ZNP、NDC1-400、NDC1-4004、LNC400(4)NP、LNC400(4)ZNP)、
NDC2-300、NDC2-3004、NDC1M-330、NDC1M-3304、NDC1M-400、NDC1M-4004)、
AC-4(NDC1N-330、NDC1N-3304、LNC330(4)NNP、
NDC1N-400、NDC1N-4004、LNC400(4)NNP、NDC2N-300、NDC2N-3004、
NDC1MN-330、NDC1MN-3304、NDC1MN-400、NDC1MN-4004)、AC-1(NDC1-330、
NDC1-3304、LNC330(4)NP、LNC330(4)ZNP、NDC1-400、NDC1-4004、
LNC400(4)NP、LNC400(4)ZNP)、NDC2-300、NDC2-3004、NDC2-670R、
NDC1M-330、NDC1M-3304、NDC1M-400、NDC1M-4004、NDC2-750RX); Ue:
AC(220/230/240)V/(380/400/415)V/
(660/690)V/1000V/1140V; NDC1-330、NDC1-3304、
LNC330(4)NP、LNC330(4)ZNP: AC-1: Ie: 500A(Ue: 220/
230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V);
AC-3: 330(220/230/240V、380/400/415V); 225(660/690V);
NDC1M-330、NDC1M-3304: AC-1: 400A(220/230/240V、
380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); AC-3: 330A(220/
230/240V、380/400/415V)、225A(660/690V); NDC1N-330、NDC1N-3304、
NDC1MN-330、NDC1MN-3304、NDC2N-300(4)、LNC330(4)NNP: AC-4:
117(220/230/240V、380/400/415V); 107(660/690V); 3P、4P; NDC1-400、NDC1-4004、

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638550

证书附页: 第 2 页 共 3 页

LNC400(4)NP、LNC400(4)ZNP): AC-1: I_e : 600A(U_e : 220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); AC-3: 400A(220/230/240V、380/400/415V); 305A(660/690V); NDC1M-400、NDC1M-4004: AC-1: 500A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); AC-3: 400A(220/230/240V、380/400/415V)、305A(660/690V); NDC1N-400、NDC1N-4004、NDC1MN-400、NDC1MN-4004、LNC400(4)NNP: AC-4: 138(220/230/240V、380/400/415V); 135(660/690V); 3P, 4P; NDC2-670R: AC-1: 670A(220/230/240V、380/400/415V、660/690V); 3P; NDC2-300、NDC2-3004: AC-3: 300A(220/230/240V、380/400/415V); 225A(660/690V); AC-1: 500(220/230/240V、380/400/415V、660/690V、1000V、1140V); NDC2-750RX: AC-1: 750A(AC220/230/240/380/400/415/660/690); 3P; U_s : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V, 50/60Hz; DC110V, DC220V; AC/DC48~132V, AC/DC100~250V; 配用的辅助触头 NF1(外置): I_{th} : 10A, U_i : 690V; AC-15: 380V/0.95A; DC-13: 220V/0.15A

型号解释:

ND C □ □ □ — □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白: 常规型; M: 行业定制代号
- ⑤ 空白: 常规型; N: 可逆代号
- ⑥ 基本规格代号: NDC1(N)-330(4)、NDC1M(N)-330(4)、NDC1(N)-400(4)、NDC1M(N)-400(4)、NDC2(N)-300(4): 415V 时, AC-3 下的 I_e 值
NDC2-670R、NDC2-750RX: AC-1 下 I_e 值
- ⑦ 极数: 4-4 极, 3 极无标注
- ⑧ 无: 常规型; R: AC-1 专用; RX: AC-1 专用, 小体积产品
- ⑨ 客户特殊代码

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638550

证书附页：第 3 页 共 3 页

LN C □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 企业代号

② 接触器产品代号

③ 基本规格(用 415V 时，AC-3 下 I_e 值的安培数表示)

④ 触头代号

三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数

四极接触器的主触头数量代号：“4”表示有四对常开主触头，“8”表示有两对常开、两对常闭主触头

⑤ 操作代号

空白：常规型

Z：直流操作

⑥ 可逆代号

空白：常规型

N：可逆接触器

⑦ 派生代号

空白：常规型

NP：核电专用

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司