



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4550348

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NDMNZ-320V

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



附页:

NDMNZ-320V

U_{imp} : 12kV; U_i : 1600V;

U_e : DC1500V/1000V/750V/500V;

I_n : 320A, 250A, 225A, 200A, 160A, 125A, 100A, 80A, 63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

$I_{cs}=I_{cu}$: DC1500V: 10kA (时间常数 5ms), 20kA (时间常数 2ms),

DC1000V: 20kA (时间常数 5ms), 40kA (时间常数 2ms),

DC750V: 35kA (时间常数 5ms), 50kA (时间常数 2ms),

DC500V: 40kA (时间常数 5ms), 50kA (时间常数 2ms);

选择性类别: A 类;


极数: 2P 外形, 适用于隔离;

配用的辅助触头: 种类和对数: 辅助触头 1N01NC, 2N02NC, 报警触头 1N01NC;

I_{th} : 3A; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV;

AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.4A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A;

直流接线方式:



注: 产品不分正负, 不分电源端, 负载端.

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-24B0501-S
首页	√	2	03601-A-24B0501-S
报告组成	√	1	03601-A-24B0501-S
安全型式试验报告	√	10	03601-A-24B0501-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

对报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

地 址：苏州新区滨河路永和街 7 号

邮政编码：215011

电 话：（0512）68252753 68253179

传 真：（0512）68081686

E-MAIL: eservice@eeti.cn