



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636846

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

LNМ125DS、LNМ125DM、LNМ125DH、LNМ125DU、LNМ250DS、LNМ250DM、LNМ250DH、
LNМ250DU、NDM3DE-125S、NDM3DE-125M、NDM3DE-125H、NDM3DE-125U、NDM3DE-250S、
NDM3DE-250M、NDM3DE-250H、NDM3DE-250U；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636846

证书附页: 第 1 页 共 3 页

LNM125DS、LNM125DM、LNM125DH、LNM125DU、LNM250DS、LNM250DM、LNM250DH、LNM250DU、NDM3DE-125S、NDM3DE-125M、NDM3DE-125H、NDM3DE-125U、NDM3DE-250S、NDM3DE-250M、NDM3DE-250H、NDM3DE-250U;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380/400/415V; In: LNM125D, NDM3DE-125: 32A(0.4~1.0In 可调); 63A(0.4~1.0In 可调); 100A(0.4~1.0In 可调);

125A(0.4~1.0In 可调); LNM250D, NDM3DE-250:

160A(0.4~1.0In 可调); 200A(0.4~1.0In 可调); 250A(0.4~1.0In 可调);

Ics: 36kA (LNM125DS、LNM250DS、NDM3DE-125S、NDM3DE-250S)、

50kA(LNM125DM、LNM250DM、NDM3DE-125M、NDM3DE-250M)、

70kA(LNM125DH、LNM250DH、NDM3DE-125H、NDM3DE-250H)、

75kA(LNM125DU、LNM250DU、NDM3DE-125U、NDM3DE-250U); Icu:

36kA (LNM125DS、LNM250DS、NDM3DE-125S、NDM3DE-250S)、

50kA(LNM125DM、

LNM250DM、NDM3DE-125M、NDM3DE-250M)、70kA(LNM125DH、LNM250DH、

NDM3DE-125H、NDM3DE-250H)、100kA(LNM125DU、LNM250DU、

NDM3DE-125U、NDM3DE-250U); Icw: 3kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: A; 极数: 3P(适用于隔离)、3P+N(不适用于隔离)、4P(适用于隔离);

适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助/报警触头(1NO1NC, 2NO2NC); Ith: 3A; AC-15:

Ue/Ie: 400V/0.3A、220V/3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A、24V/3A; 备注: DC-13:

Ue/Ie: 24V/3A 不适用于 CCC 强制认证

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636846

证书附页：第 2 页 共 3 页

3.3 型号的解释：

LNM □ □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)企业代号：LNM
(2)壳架电流 (A)：125、250
(3)D：智能型
(4)分断能力：S：标准分断；M：较高分断；H：高分断；U：极高分断
(5)极数：3：3 极；4：4 极
(6)附件代号：见备注
(7)用途代号：无代号：配电型；2：电动机型保护型
(8)4 极产品 N 极型式：A：N 极不安装过电流脱扣器，且 N 极始终接通
B：N 极不安装过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分
C：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分
D：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极始终接通

(接上)

3.3 型号的解释：

NDM 3D E - □ □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)企业代号：NDM
(2)设计序号
(3)电子式
(4)壳架等级 (A)：125、250
(5)分断类型：S：标准分断；M：较高分断；H：高分断；U：极高分断
(6)极数：3：3 极；4：4 极
(7)附件代号：见备注
(8)用途代号：无代号：配电型；2：电动机型保护型
(9)4 极产品 N 极型式：A：N 极不安装过电流脱扣器，且 N 极始终接通
B：N 极不安装过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分
C：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极与其他三极一起合分
D：N 极安装过电流脱扣器，且 N 极始终接通

备注：

附件代号	附件名称	附件代号	附件名称
300	无	341	分励脱扣器、单辅助触头
308	报警触头	348	分励脱扣器、辅报警触头
310	分励脱扣器	358	辅报警触头
318	分励脱扣器、报警触头	360	二组双辅助触头
320	双辅助触头	361	二组单辅助触头
321	单辅助触头	362	双辅助触头、单辅助触头
328	双辅助触头、报警触头	368	双辅助触头、辅报警触头
340	分励脱扣器、双辅助触头	-	-

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636846

证书附页：第 3 页 共 3 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司