



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638811

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC3Z-25、NDC3Z-32、NDC3Z-38；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638811

证书附页：第 1 页 共 1 页

NDC3Z-25、NDC3Z-32、NDC3Z-38;

Uimp: 6kV; Ui: 690V; lth: 40A(NDC3Z-25); 50A(NDC3Z-32、NDC3Z-38):

Ue: AC220/230/240V、AC380/400/415V、AC660/690V

NDC3Z-25: AC-1: le:40A/40/40A: AC-3: e:25A25A/16.5A:AC-4:le: 20.9A/20.9A/13.8A

NDC3Z-32: AC-1: e:50A/50A/50A: AC-3: e: 32A/32A/20.2A:AC-4: e: 26.7A/26.7A/16.9A.

NDC3Z-38: AC-1: le:50/50A/50A: AC-3: le: 38A/38A/20.2A: AC-:le: 26.7A/26.7A/16.9A

使用类别: AC-1、AC-3、AC-4:Us: DC12V、DC24V、DC48V、DC72V、DC110V、DC220VIP20, 3P.

配用的辅助触头 1NO1NC: Ui: 690V, Uimp: 6kV, th: 10A, AC-15: Ue/le: 400V/2.4A:DC-13: Ue/le: 250V/0.3A

3.3 型号的解释:

ND C 3 Z- □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8

序号	序号说明	NDC3
1	企业代号	ND
2	产品代号	C: 交流接触器
3	设计序号	3
4	直流操作接触器	Z: 直流操作接触器
5	基本规格代号	400V AC-3 下的 le 安培数表示
6	辅助触头数量代号	十位数字: 辅助常开触头对数 个位数字: 辅助常闭触头对数 无: 无辅助触头
7	辅助触头触点形式	无: 标准型辅助触头 S: 低接通型辅助触头
8	客户代码	空白或者字母、数字

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司