



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629943

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
NDC3Z-09、NDC3Z-12、NDC3Z-18: 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 16 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304629943

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC3Z-09、NDC3Z-12、NDC3Z-18;
Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 25A(NDC3Z-09、NDC3Z-12); 32A(NDC3Z-18);
Ue: AC220/230/240V、AC380/400/415V、AC660/690V
NDC3Z-09: AC-1: Ie: 25A/25A/25A; AC-3: Ie: 9A/9A/6.6A; AC-4: Ie: 9A/9A/5.5A;
NDC3Z-12: AC-1: Ie: 25A/25A/25A; AC-3: Ie: 12A/12A/7.2A; AC-4: Ie: 12A/12A/6.1A;
NDC3Z-18: AC-1: Ie: 32A/32A/32A; AC-3: Ie: 18A/18A/11.5A; AC-4: Ie: 18A/18A/9.6A;
使用类别: AC-1、AC-3、AC-4; Us: DC12V、DC24V、DC48V、DC72V、DC110V、DC220V,
IP20, 3P;
配用的辅助触头 1NO1NC: Ui: 690V, Uimp: 6kV, Ith: 10A, AC-15: Ue/Ie: 400V/2.4A;
DC-13: Ue/Ie: 250V/0.3A

型号解释:

ND C 3 Z - □ □ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8

序号	序号说明	NDC3
1	企业代号	ND: nader 牌低压电器
2	产品代号	C: 交流接触器
3	设计序号	3
4	直流操作接触器	Z: 直流操作接触器
5	基本规格代号	400V AC-3 下的 Ie 安培数表示
6	辅助触头数量代号	十位数字: 辅助常开触头对数 个位数字: 辅助常闭触头对数 无: 无辅助触头
7	辅助触头触点形式	无: 标准型辅助触头 S: 低接通型辅助触头
8	客户代码	空白或者字母、数字

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司