

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2025000301001800

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：低压成套开关和控制设备
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 7251.2-2023《低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》及GB/T 7251.8-2020《低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备通用技术要求》
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：康入允
电话：1839211****
电子邮箱：kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2025-03-21
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2025000301001800

产品系列、型号、规格:

产品型号: NEA 额定电压 (U_n): 400V 额定绝缘电压 (U_i): 1000V(进线柜)/690V(馈电柜、控制柜) 额定频率 (f_n): 50Hz 主母线的额定电流 (I_nA): 2500A ~ 1000A 馈电柜配电母线的组额定电流 (I_{ng}): 630A ~ 100A 控制柜配电母线的组额定电流 (I_{ng}): 1870A ~ 100A 主母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 50kA 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 50kA 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (I_{cw}): 50kA 户内型; 外壳防护等级: IP40、IP30 功能: 遥控、遥控、遥信、遥测; 机械碰撞等级: IK10

联系人: 康入允
电话: 1839211****
电子邮箱: kangruiyun@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2025-03-21
自我声明地点: 上海
生产者签章: