



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305742015

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ6-800M Ui:1000V(主电路),250V(控制回路);Uimp:12kV(主电路),4kV(控制回路);Ith:800A;Ue:AC400V;Ie: 400A,500A,630A,700A,800A;使用类别: AC-33B(400A,500A,630A,700A,800A), AC-33iA(400A,500A);Icw:16kA/0.1s;Icm(峰值):32kA;Iq:120kA;转换方式:ATSE;电器级别:PC 级;极数:3P,4P.

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 30 日 有效期至：2029 年 12 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305742015

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

ND	Q	6	-800	M	/	□	/	□/□	□
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- 1: 企业代号
- 2: 自动转换开关电器
- 3: 设计序号
- 4: 壳架等级电流: 800A
- 5: 专用型: M
- 6: 控制器类型: D: D 型
- 7: 额定电流(A): 400,500,630,700,800
- 8: 极数: 3: 3 极, 4: 4 极
- 9: 相间隔板代号: G-带相间隔板, 空-无相间隔板

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司