



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636609

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2-63L、NDM2-63M、NDM2N-63L、NDM2N-63M、NDM2T-63L、
NDM2T-63MN、DM2-63D、NDM2-63F;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 09 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636609

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM2-63L、NDM2-63M、NDM2N-63L、NDM2N-63M、NDM2T-63L、NDM2T-63M、
NDM2-63D、NDM2-63F; U_{imp} : 8kV; U_i : 1000V; U_e : AC380/400/415V;
 I_n : 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器类型: 热磁
式; L 型: I_{cs} : 27kA,
 I_{cu} : 36kA; M 型: I_{cs} : 38kA, I_{cu} : 52.5kA;
D 型: I_{cs} : 15kA, I_{cu} : 25kA; F 型: I_{cs} : 21kA,
 I_{cu} : 36kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P;
3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离用
配用的辅助触头(报警触头): 1NO1NC, U_{imp} : 2.5kV; U_i : 250V, I_{th} : 3A,
AC-15: AC250V/0.3A; DC-13: DC220V/0.15A
带电子电路的附件:
电动操作机构: U_{imp} : 2.5kV; U_i : 400V, U_s : AC400V、AC230V, 50Hz;
欠压脱扣器: U_{imp} : 2.5kV; U_i : 400V, U_s : AC230V、AC400V, 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司