



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307630497

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2-125C、NDM2-125L、NDM2N-125C、NDM2N-125L、NDM2T-125C、
NDM2T-125L、NDM2-125D、NDM2-125F；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 09 日 有效期至：2029 年 05 月 16 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 17 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307630497

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDM2-125C、NDM2-125L、NDM2N-125C、NDM2N-125L、NDM2T-125C、
NDM2T-125L、NDM2-125D、NDM2-125F; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue:
AC380/400/415V、AC500V、AC550V;

NDM2-125C、NDM2-125L、NDM2N-125C、NDM2N-125L、NDM2T-125C、
NDM2T-125L:

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

NDM2-125D、NDM2-125F: In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A,
80A, 100A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

C 型: AC380/400/415V: Ics: 18.75kA, Icu: 25kA; AC500V: Ics: 12kA, Icu:
15kA;

AC550V: Ics: 10kA, Icu: 10kA;

L 型: AC380/400/415V: Ics: 27kA, Icu: 36kA;

AC500V: Ics: 12kA, Icu: 15kA;

AC550V: Ics: 10kA, Icu: 10kA;

D 型: AC380/400/415V: Ics: 15kA, Icu: 25kA;

F 型: AC380/400/415V: Ics: 21kA, Icu: 36kA;

使用类别: A 类; 极数: 3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P; 3P、4P 适用
于隔离用, 3P+N; 不适用于隔离用; 50/60Hz

配用的辅助触头(报警触头): 1NO1NC, Uimp: 2.5kV; Ui: 250V, Ith: 3A, AC-15:
AC250V/0.3A;

DC-13: DC220V/0.15A

带电子电路的附件:

电动操作机构: Uimp: 2.5kV; Ui: 400V, Us: AC400V、AC230V, 50Hz

欠压脱扣器: Uimp: 2.5kV; Ui: 400V, Us: AC230V、AC400V, 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司