



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302635894

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDG1-125, NDG1A-125, NDG1C-125, NDBGH-125 ; 参数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 27 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010302635894

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDG1-125, NDG1A-125, NDG1C-125, NDBGH-125 U_{imp} : 6kV; U_i : 1000V; I_{th} : 32A, 125A; U_e : AC230/240V (1P)、AC400/415V (2P、3P、4P); I_e : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; I_{cw} : $12I_e/1s$; I_{cm} (峰值): $1.414 \times 12I_e$; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P; 50/60Hz; IP20 (接线端子除外); 辅助触头: 证书编号: 2017010305941193 型号: 0F1; 种类和对数: 1NC1NO; 约定发热电流 I_{th} : 10A; 额定绝缘电压 U_i : 500V; 相应使用类别下额定工作电流 I_e 和工作电压 U_e : AC-12: U_e/I_e : AC415V/3A, AC240V/6A; DC-12: U_e/I_e : DC250V/0.4A, DC220V/1A, DC130V/1A, DC110V/1A, DC48V/2A, DC24V/6A;

3.系列的描述和型号的解释:

3.3 型号的解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302635894

证书附页：第 2 页 共 2 页

ND BG H - 125



壳架等级 A

设计序号

产品代码：隔离开关

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司