



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305629945

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3-2000/□/□□□□、NDQ6-2000□□/□□；Ui：AC1000V(主回路)、AC690V(控制回路)；Uimp：12kV(主回路)、4kV(控制回路)；Ue：AC380V/400V/415V(3P、4P)；Ith：2000A；Ie：1600A、2000A；使用类别：AC-33B；Icw：32kA/60ms(Ie：1600A)、40kA/60ms(Ie：2000A)；Icm(峰值)：67.2kA(Ie：1600A)、84kA(Ie：2000A)；Iq：120kA；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE；极数：3P、4P；IP20(除接线端子外)；50/60Hz；型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 25 日 有效期至：2029 年 05 月 15 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 16 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305629945

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号解释:

ND Q 6 - 2000 □ □ / □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1)企业代号
- (2)自动转换开关电器
- (3)设计序号
- (4)壳架等级额定电流
- (5)控制器类型: N-N 型、D-D 型
- (6)额定电流(A): 1600、2000
- (7)极数: 3-3P、4-4P
- (8)开关位置: III-三段式

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司