



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637805

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3H-5000、NDQ3A-5000； Ui: 1000V； Ue: AC400V； Uimp: 12kV(主体)、
4kV(控制器)； Ith: 5000A； Ie: 4000A、5000A； 使用类别: AC-33iB； Icm(峰
值): 105kA； Icw: 50kA/60ms； 电器级别: PC 级； 转换方式: ATSE； 极数: 3P,
4P； 50Hz;型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 08 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637805

证书附页: 第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

ND Q 3□ - □□□ / □□

开关位置: II代表两段式(两工作位置)

极数: 3代表三极; 4代表四极

额定工作电流: 4000A、5000A

控制器类型: D-智能型

约定发热电流(A): 5000

设计代号: 3H:设计代号, 3A: 客户特殊需求

自动转换开关电器

企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司