



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637689

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3-250; Ui: 800V(主体), 690V(控制器); Uimp: 8kV(主体), 6kV(控制器); Ith: 250A; Ue: AC380V/400V/415V(3P、4P); Ie: 160A、180A、200A、225A、250A; 使用类别: AC-33B、AC-33iA(仅 N 型, A 型, 空白型 II 段, D 型); Icw: 10kA/60ms; Icm: 17kA; Iq: 120kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 3P、4P; IP20(除接线端子外); 额定频率: 50Hz; 解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 12 日 有效期至: 2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637689

证书附页: 第 1 页 共 1 页

ND Q 3 - □ □ □ / □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- 1: 企业代号: Nader 牌低压电器
- 2: 自动转换开关电器
- 3: 设计序号: 3
- 4: 壳架等级电流: 250
- 5: 结构形式: Z-整体式、F-分体式
- 6: 额定电流: 160A,180A,200A,225A,250A
- 7: 极数: 3 极、4 极
- 8: 控制方式: R-自投自复、S-自投不自复、F-电网发电机
- 9: 开关位置: II-两段式、III-三段式
- 10: 控制器类型: 无-空白型 (两段 三段和整体分体都有), N 型控制器 (三段整体式 分体式都有), D 型 (仅分体两段式, 三段式), A-A a 型控制器 (两段/三段式仅整体式), 注 a: 该型产品仅失压转换。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司