



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305637633

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器
NDQ3-800; Ui:800V(主体), 690V(控制器); Uimp:8kV(主体), 6kV(控制器); Ith:800A;
Ue:AC380V/400V/415V(3P、4P); Ie: 630A、700A、800A; 使用类别: AC-33iB;
Icw:16kA/60ms; Icm:32kA; Iq:120kA; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P;
50Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 05 月 12 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305637633

证书附页: 第 1 页 共 1 页

ND Q 3 - □ □ □ / □ □ □ □

控制器类型: A 型、N 型(整体分体), D 型(仅分体)

开关位置 III-三段式;

控制方式: R-自投自复、S-自投不自复、F-电网发电机

极数: 3—三极、4—四极

额定电流(A): 630, 700, 800

结构形式: Z-整体式、F-分体式

壳架等级电流(A): 800

设计序号

自动转换开关电器

企业代号: Nader 牌低压电器

注: N 型控制器(三段整体式 分体式都有), D 型(仅分体两段式, 三段式), A-A a 型控制器 (两段/三段式仅整体式), 注 a: 该型产品仅失压转换。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司