



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305786438

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

NDQ3-160, NDQ3-160M; Uimp: 8kV(主回路)、6kV(控制回路); Ui: 1000V(主回路)、415V(控制回路); Ue: AC380V/400V/415V; Ith: 160A; Ie: 80A, 100A, 125A, 140A, 160A; 使用类别: AC-33iA, AC-33B; Iq: 120kA; Icw: 10kA/100ms; Icm(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 17 日 有效期至：2030 年 06 月 16 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010305786438

证书附页：第 1 页 共 1 页

ND	Q	3	-	□	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11
1	企业代号					ND:企业代号											
2	产品代号					Q:自动转换开关电器											
3	设计序号					3: 设计序号											
4	壳架电流					160											
5	产品类型					M: 专用型											
6	结构形式					Z: 整体式, F: 分体式											
7	额定工作电流(A)					80、100、125、140、160											
8	极数					3: 三极, 4: 四极											
9	转换方式					R-自投自复(默认自投自复, 互为备用/自投手复可调)											
10	开关结构					III											
11	控制器类型					B: B 型控制器(基本型控制器) D: D 型控制器(智能型控制器)											

ND	Q	3	-	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□	/	□
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10
1	企业代号					ND:企业代号										
2	产品代号					Q:自动转换开关电器										
3	设计序号					3: 设计序号										
4	壳架电流					160										
5	结构形式					Z: 整体式, F: 分体式										
6	额定工作电流(A)					80、100、125、140、160										
7	极数					3: 三极, 4: 四极										
8	转换方式					R-自投自复(默认自投自复, 互为备用/自投手复可调)										
9	开关结构					III										
10	控制器类型					B: B 型控制器(基本型控制器) D: D 型控制器(智能型控制器)										

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司