



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638457

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-40、NDC1Z-40、NDC1N-40、NDC1-50、NDC1Z-50、NDC1N-50、NDC1-65、
NDC1Z-65、NDC1N-65、LNC40NP、LNC40ZNP、LNC40NNP、LNC50NP、
LNC50ZNP、LNC50NNP、LNC65NP、LNC65ZNP、LNC65NNP；参数及型号解
释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 17 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638457

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NDC1-40、NDC1Z-40、NDC1N-40、NDC1-50、NDC1Z-50、NDC1N-50、NDC1-65、NDC1Z-65、NDC1N-65、LNC40NP、LNC40ZNP、LNC40NNP、LNC50NP、LNC50ZNP、LNC50NNP、LNC65NP、LNC65ZNP、LNC65NNP; U_i : 1000V; I_{th} : NDC1 (Z, N)-40、LNC40 (Z, N) NP: 60A; NDC1 (Z, N)-50/65、LNC50/65 (Z, N) NP: 80A; NDC1-40, NDC1Z-40, NDC1N-40、LNC40NP、LNC40ZNP、LNC40NNP: AC-3: U_e/I_e : 220/230/240V/40A, 380/400/415V/40A, 660/690V/34A; AC-4: U_e/I_e : 220/230/240V/18.5A, 380/400/415V/18.5A, 660/690V/9A; NDC1-50, NDC1Z-50, NDC1N-50、LNC50NP、LNC50ZNP、LNC50NNP: AC-3: U_e/I_e : 220/230/240V/50A, 380/400/415V/50A, 660/690V/39A; AC-4: U_e/I_e : 220/230/240V/24A, 380/400/415V/24A, 660/690V/12A; NDC1-65, NDC1Z-65, NDC1N-65、LNC65NP、LNC65ZNP、LNC65NNP: AC-3: U_e/I_e : 220/230/240V/65A, 380/400/415V/65A, 660/690V/42A; AC-4: U_e/I_e : 220/230/240V/28A, 380/400/415V/28A, 660/690V/14A; U_s : AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V/230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V; 50/60Hz; DC: 24V, 48V, 110V, 220V; AC/DC: 24V, 110V, 220V; 极数: 3P、4P 配用辅助触头(本体): 1N01NC; I_{th} : 10A; AC-15: U_e/I_e : 380V/0.95A、415V/0.95A、480V/0.5A; DC-13: U_e/I_e : 220V/0.15A

3.3 型号的解释:

ND C 1 □ □ — □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白: 常规型; Z: 直流操作代号
- ⑤ 空白: 常规型; N: 可逆代号(无直流操作方式, 无主触头数量代号 08 规格)
- ⑥ 基本规格代号: 用 415V 时, AC-3 下 I_e 值的安培数表示
- ⑦ 三极接触器的辅助触头数量代号: 十位数字表示常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数(见表 2)
四极接触器的辅助触头数量代号: "40"表示有四对常开主触头, "08"表示有两对常开、两对常闭主触头(见表 3)
- ⑧ EMC 等级: 空白: 常规型; "(A)"表示电磁兼容 EMC 符合环境 A 的要求, "(B)"表示电磁兼容 EMC 符合环境 B 的要求(环境 B 只包含 220V 线圈)
- ⑨ 辅助触头型式: 空白: 常规型; S: 双触桥型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司