



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638450

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1-80、NDC1Z-80、NDC1N-80、NDC1-95、NDC1Z-95、NDC1N-95、NDC1-8011A、
NDC1-9511A、LNC80NP、LNC80ZNP、LNC80NNP、LNC95NP、LNC95ZNP、
LNC95NNP、NDC2-150RX；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 06 月 17 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638450

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDC1-80、NDC1Z-80、NDC1N-80、NDC1-95、NDC1Z-95、NDC1N-95、NDC1-8011A、NDC1-9511A、LNC80NP、LNC80ZNP、LNC80NNP、LNC95NP、LNC95ZNP、LNC95NNP、NDC2-150RX; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ith: NDC1-80、NDC1Z-80、NDC1N-80、NDC1-95、NDC1Z-95、NDC1N-95、NDC1-8011A、NDC1-9511A、LNC80NP、LNC80ZNP、LNC80NNP、LNC95NP、LNC95ZNP、LNC95NNP: 125A; NDC2-150RX: 150A; NDC1-8011、NDC1-8040、NDC1Z-8011、NDC1Z-8040、NDC1N-8011、NDC1N-8040、NDC1-8011A、NDC1-8008、NDC1Z-8008、LNC80NP、LNC80ZNP、LNC80NNP: AC-3: Ue/le: 220/230/240V/80A, 380/400/415V/80A, 660/690V/49A; AC-4: Ue/le: 220/230/240V/37A, 380/400/415V/37A, 660/690V/17.3A; NDC1-9511、NDC1-9540、NDC1Z-9511、NDC1Z-9540、NDC1N-9511、NDC1N-9540、NDC1-9511A、NDC1-9508、NDC1Z-9508、LNC95NP、LNC95ZNP、LNC95NNP: AC-3: Ue/le: 220/230/240V/95A, 380/400/415V/95A, 660/690V/49A; AC-4: Ue/le: 220/230/240V/44A, 380/400/415V/44A, 660/690V/21.3A; NDC2-150RX: AC-1: 150A (220/230/240V、380/400/415V、660/690V); Us: AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V/230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 50/60Hz; DC: 24V, 48V, 110V, 220V; AC/DC: 24V, 110V, 220V, 50/60Hz; 极数: 3P, 4P; IP20; 配用辅助触头(本体): 1N01NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: 380V/0.95A、415V/0.95A、480V/0.5A; DC-13: Ue/le: 220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638450

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

ND C 1 □ □ — □ □ □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 空白：常规型；Z：直流操作代号
- ⑤ 空白：常规型；N：可逆代号（无直流操作方式，无主触头数量代号 08 规格）
- ⑥ 基本规格代号：NDC2-150RX:AC-1 下 I_e 值，其余规格为 415V 时，AC-3 下 I_e 值
- ⑦ 三极接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数（见表 2）
- ⑧ A:接 O 型端头的螺钉式接线端子
- ⑨ 无：常规型；R：AC-1 专用；RX:AC-1 专用，小体积产品
- ⑩ 客户特殊代码
- ⑪ EMC 等级：空白：常规型；(A)表示电磁兼容 EMC 符合环境 A 的要求，(B)表示电磁兼容 EMC 符合环境 B 的要求
- ⑫ 辅助触头型式：空白：常规型；S：双触桥型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司