



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638818

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1M-40,NDC1M-50,NDC1M-65, NDCH-40,NDCH-50,NDCH-65,
NDC1-40,NDC1-50,NDC1-65; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 60A(NDC1M-40,NDCH-40,
NDC1-40),80A(NDC1M-50,NDC1M-65, NDCH-50, NDCH-65, NDC1-50,NDC1-65);
NDC1M-40,NDCH-40, NDC1-40:AC-3:Ue/Ie:AC220/380V/40A; NDC1M-50, NDCH-50, NDC1-50:
AC-3:Ue/Ie:AC220/380V/50A; NDC1M-65, NDCH-65, NDC1-65: AC-3:Ue/Ie:AC220/380V/65A; 使
用类别:AC-3; Us: AC24V,AC36V,AC110V,AC220V,AC240V,AC380V,AC415V;50/60Hz; 极数:3P;
配用的辅助触头: 1NO,1NC; Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A ;型号解释
见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 25 日 有效期至: 2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638818

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

ND C 1 □ — □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 企业代号
② 交流接触器代号
③ 设计代号：1
④ 设计代号：M 或空白
⑤ 基本规格代号：额定工作电流等级：40，50，65
⑥ 三级接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示
其中，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数（见表 1）。

ND C H — □ □
① ② ③ ④ ⑤

- ① 企业代号
② 交流接触器代号
③ 设计代号
④ 基本规格代号：额定工作电流等级：40，50，65
⑤ 三级接触器的辅助触头数量代号：用两位数字表示
其中，十位数字表示常开触头对数，个位数字为常闭触头对数（见表 1）。

表 1

产品规格	辅助触头数量	
	常开（NO）	常闭（NC）
NDC1M-4011 NDCH-4011 NDC1-4011	1	1
NDC1M-5011 NDCH-5011 NDC1-5011	1	1
NDC1M-6511 NDCH-6511 NDC1-6511	1	1

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司