



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304638817

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器(海盐)有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

NDC1M-80,NDC1M-95,NDCH-80,NDCH-95, NDC1-80,NDC1-95;Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A;
NDC1M-80,NDCH-80, NDC1-80:AC-3:Ue/Ie:AC220/380V/80A; NDC1M-95, NDCH-95, NDC1-95:
AC-3:Ue/Ie:AC220/380V/95A; 使用类别:AC-3; Us:
AC24V,AC36V,AC110V,AC220V,AC240V,AC380V,AC415V;50/60Hz; 极数:3P; 配用的辅助触
头: 1NO,1NC; Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 25 日 有效期至: 2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304638817

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释:

ND C 1 □ — □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号: 1
- ④ 设计代号: M 或空白
- ⑤ 基本规格代号: 额定工作电流等级: 80, 95
- ⑥ 三级接触器的辅助触头数量代号: 用两位数字表示

其中, 十位数字表示常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数 (见表 1)。

ND C H — □ □
① ② ③ ④ ⑤

- ① 企业代号
- ② 交流接触器代号
- ③ 设计代号
- ④ 基本规格代号: 额定工作电流等级: 80, 95
- ⑤ 三级接触器的辅助触头数量代号: 用两位数字表示

其中, 十位数字表示常开触头对数, 个位数字为常闭触头对数 (见表 1)。

表 1

产品规格	辅助触头数量	
	常开 (NO)	常闭 (NC)
NDC1M-8011 NDCH-8011 NDC1-8011	1	1
NDC1M-9511 NDCH-9511 NDC1-9511	1	1

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司