



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635936

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM1L-100, NDB1LE-100, NDB1CLE-100, NDB1NLE-100, NDB1ALE-100; 详见附
页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307635936

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM1L-100, NDB1LE-100, NDB1CLE-100, NDB1NLE-100, NDB1ALE-100
Uimp:4kV;
Ui:400V;
Uc: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P);
In: 50A, 63A, 80A, 100A;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
Ics=7.5kA, Icu=10kA;
额定剩余动作电流(IΔn): 30mA, 100mA, 300mA;
额定剩余动作类型:AC 型(非延时型), A 型(非延时型);
漏电脱扣器的类型:电子式;
剩余接通和分断能力(IΔm):25%Icu;
选择性类别:A;
极数:1P+N(1 个保护极,N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(3 个保护极,N 极常通), 4P;
适用于隔离(1P+N 和 3P+N 除外);
适用频率:50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307635936

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

ND M 1 L — 100
① ② ③ ④ ⑤

- ①：企业代号
②：低压断路器
③：设计序号
④：特殊派生代号（L 代表电子式）
⑤：壳架等级电流

ND B 1 LE — 100
① ② ③ ④ ⑤

- ①：企业代号
②：低压断路器
③：设计序号
④：电子式漏电
⑤：壳架等级电流

ND B 1 C LE — 100
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①：企业代号
②：低压断路器
③：设计序号
④：派生代号
⑤：电子式漏电
⑥：壳架等级电流

ND B 1 N LE — 100
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①：企业代号
②：低压断路器
③：设计序号
④：派生代号
⑤：电子式漏电
⑥：壳架等级电流

ND B 1 A LE — 100
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①：企业代号
②：低压断路器
③：设计序号
④：派生代号（行业代码）
⑤：电子式漏电
⑥：壳架等级电流

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司