



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636584

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDB2-63H, NDB2-63U; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 08 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636584

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDB2-63H, NDB2-63U

U_{imp} : 4kV;

U_i : 500V;

U_e : NDB2-63H: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P), DC60V/80V(1P), DC60/80V(2P);

NDB2-63U: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);

I_n : NDB2-63H: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

NDB2-63U: 6A, 10A, 16A, 20A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

I_{cs} : 7.5kA;

I_{cu} : 15kA(NDB2-63H), 25kA(NDB2-63U);

选择性类别: A 类; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1NO1NC

I_{th} : 10A;

AC-12: U_e/I_e : AC415V/3A, AC240V/6A;


DC-12: U_e/I_e : DC130V/1A, DC48V/2A, DC24V/6A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器 NGQ2A: U_s : AC230V;

分励脱扣器 MX+OF2: U_s : DC24V/48V, AC240V/415V

直流接线图如下:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636584

证书附页：第 2 页 共 2 页

ND B 2 — 63 H

H: 高分断 15kA

壳架等级额定电流 (A)

设计序号

塑料外壳式断路器

企业代号

ND B 2 — 63 U

U: 高分断 25 kA

壳架等级额定电流 (A)

设计序号

塑料外壳式断路器

企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司