



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636613

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM1-125, NDM1A-125, NDB1C-125, NDB1-125, NDB1A-125; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 08 月 19 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 03 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636613

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM1-125, NDM1A-125, NDB1C-125, NDB1-125, NDB1A-125
Uimp:4kV;
Ui:500V;
Ue:AC230/240V(1P), AC400/415V(2P, 3P, 4P),
DC60/80V(1P 外形), DC80/125/240V(2P 外形), DC80V(4P 外形);
In:50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
过电流脱扣类型:热磁式;
Ics=7.5kA;
Icu=10kA;
选择性类别: A 类;
极数:1P, 2P, 3P, 4P,直流见接线图;
适用于隔离;
适用频率:50/60Hz;
配用的辅助触头型号:OF,报警触头型号:SD;
常开常闭的情况和数量: 1NO1NC;
Ith:10A
AC-15:Ie/Ue:3A/AC400V,6A/AC230V;
DC-13:Ie/Ue:0.4A/DC250V,1A/DC125V,2A/DC48V,6A/DC24V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636613

证书附页：第 2 页 共 2 页

直流接线方式：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司