



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636166

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-125M, NDM3E-125H, NDM3E-125, NDM3NE-125M, NDM3NE-125H, NDM3NE-125;
参数及型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636166

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-125M, NDM3E-125H, NDM3E-125,
NDM3NE-125M, NDM3NE-125H, NDM3NE-125
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue:AC380/400/415V(NDM3E-125M,NDM3E-125H,NDM3E-125,NDM3NE-125M,
NDM3NE-125H,NDM3NE-125),AC660/690V(NDM3E-125M,NDM3E-125,NDM3
NE-
125M,NDM3NE-125);
In:32A,63A,125A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics)
AC380/400/415V:50kA(NDM3E-125M,NDM3E-125,NDM3NE-125M,NDM3NE-12
5),
65kA(NDM3E-125H, NDM3NE-125H),
AC660/690V:15kA (NDM3E-125M,NDM3E-125,NDM3NE-125M,NDM3NE-125);
额定极限短路分断能力(Icu):
AC380/400/415V:70kA
(NDM3E-125M,NDM3E-125,NDM3NE-125M,NDM3NE-125),
85kA(NDM3E-125H, NDM3NE-125H),
AC660/690V:20kA(NDM3E-125M,NDM3E-125,NDM3NE-125M,NDM3NE-125);
额定短时耐受电流(Icw):1kA/1s;
选择性类别:A;
脱扣级别:10;
极数: 3P(NDM3E-125M,NDM3E-125H,NDM3NE-125M,NDM3NE-125H),
4P(NDM3E-125, NDM3NE-125);
额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头(2NO2NC),报警触头(1NO1NC):
Ith: 3A;
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.3A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636166

证书附页: 第 2 页 共 2 页

电动操作机构: Us:AC/DC24V,AC/DC110V,
AC/DC220/230/240V,AC/DC380/400/415V 50Hz;
欠压脱扣器: Us: AC220/230V,AC380/400V 50Hz

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND 1	M 2	□ 3	□ - □ 4	□ 5	□ 6	□ / □ 7	□ / □ 8	□ 9	□ 10
序号	序号名称		NDM3/NDM3NE 系列产品						
1	企业代号		ND:企业代号						
2	产品代号		M:塑料外壳式断路器						
3	设计序号		3, 3N						
4	派生代号		E: 电子式;						
5	壳架等级		壳架等级额定电流						
6	分断能力级别		额定极限短路分断能力（注 1）						
7	操作方式		无代号: 手柄直接操作; P:电动操作; Z:转动操作						
8	智能脱扣器派生代号		无代号: 基本型						
9	极数		3、4						
10	附件代号		见下表 1						

注: 1) M、H、无代号

表 1 附件代号

附件代号	附件名称	附件代号	附件名称
300	无附件	300	报警触头
310	分励脱扣器	318	分励脱扣器+报警触头
320	辅助触头	328	辅助触头+报警触头
330	欠压脱扣器	338	欠压脱扣器+报警触头
340	分励脱扣器+辅助触头	348	分励脱扣器+辅助触头+报警触头
360	两组辅助触头	368	两组辅助触头+报警触头
370	欠压脱扣器+辅助触头	378	欠压脱扣器+辅助触头+报警触头

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636166

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556185

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636166

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s
2	安全件灭弧罩供应商更名	浙江雁科电器有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司	合京电器(温州)有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2024 年 11 月 11 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

