



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636165

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-250M, NDM3E-250H, NDM3E-250, NDM3NE-250M, NDM3NE-250H,
NDM3NE-250; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 29 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636165

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-250M, NDM3E-250H, NDM3E-250,
NDM3NE-250M, NDM3NE-250H, NDM3NE-250

Uimp:8kV;

Ui:1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC660/690V(NDM3E-250M, NDM3E-250,
NDM3NE-250M, NDM3NE-250)

(注: 高过载产品仅适用 NDM3E-250M AC380V/400V/415V,250A 产品)

In: 160A, 250A;

Ics:

AC380/400/415V:50kA(NDM3E-250M,NDM3E-250,NDM3NE-250M,NDM3NE-250),

65kA(NDM3E-250H,NDM3NE-250H);

AC660/690V:15kA(NDM3E-250M,NDM3E-250,NDM3NE-250M,NDM3NE-250);

Icu:AC380/400/415V:70kA(NDM3E-250M,NDM3E-250,NDM3NE-250M,NDM3NE-250);

85kA(NDM3E-250H,NDM3NE-250H);

AC660/690V:20kA(NDM3E-250M,NDM3E-250,NDM3NE-250M,NDM3NE-250);

Icw:3kA/1s;

选择性类别: A;

脱扣级别:10;

过电流脱扣器类型:电子式;

极数: 3P(NDM3E-250M、NDM3E-250H、NDM3NE-250M、NDM3NE-250H),

4P(NDM3E-250、NDM3NE-250)(注: 高过载产品仅有 NDM3E-250 的 3P);

适用于隔离;

适用频率:50/60Hz;

配用的辅助触头(2NO2NC),报警触头(1NO1NC)

型号:FC34-250;

Ith: 3A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.3A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636165

证书附页：第 2 页 共 2 页

电动操作机构：型号: DC1-225/250；Us:
AC/DC24V;110V;220/230/240V;380/400/415V,50Hz;
欠压脱扣器：型号: QT34-250；Us: AC220/230V,AC380/400V,50Hz;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND	M	□	□	-	□	□	/	□	/	□	□	(High)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
序号	序号名称					NDM3/NDM3NE 系列产品						
1	企业代号					ND: 企业代号						
2	产品代号					M:塑料外壳式断路器						
3	设计序号					3, 3N						
4	派生代号					E: 电子式;						
5	壳架等级					壳架等级额定电流						
6	分断能力级别					额定极限短路分断能力（注 1）						
7	操作方式					无代号: 手柄直接操作; P:电动操作; Z:转动操作						
8	智能脱扣器派生代号					无代号: 基本型; G;接地保护型						
9	极数					3、4						
10	附件					见下表 1						
11	High					见注 2)						

注： 1) M、 H、 无代号

2)注： High 功能产品仅适用于 NDM3E-250M（3P），AC380/400/415V 档 250A 产品。

表 1 附件代号

附件代号	附件名称	附件代号	附件名称
300	无附件	308	报警触头
310	分励脱扣器	318	分励脱扣器+报警触头
320	辅助触头	328	辅助触头+报警触头
330	欠压脱扣器	338	欠压脱扣器+报警触头
340	分励脱扣器+辅助触头	348	分励脱扣器+辅助触头+报警触头
360	两组辅助触头	368	两组辅助触头+报警触头
370	欠压脱扣器+辅助触头	378	欠压脱扣器+辅助触头+报警触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636165

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556182

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636165

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	Tsd 整定值增加 0.4s	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	配电型产品 Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s
2	安全件灭弧罩供应商更名	浙江雁科电器有限公司	合京电器(温州)有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2024 年 11 月 29 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

