



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636164

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-400, NDM3E-400M, NDM3E-400H, NDM3NE-400, NDM3NE-400M, NDM3NE-400H;
型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 31 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636164

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-400, NDM3E-400M, NDM3E-400H,
NDM3NE-400, NDM3NE-400M, NDM3NE-400H
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue: AC380/400/415V,
AC660/690V(NDM3E-400M,NDM3E-400, NDM3NE-400M,NDM3NE-400);
In: 400A;
过电流脱扣器类型:电子式;
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):
AC380/400/415V: 65kA(NDM3E-400M,NDM3E-400, NDM3NE-400M,
NDM3NE-400);
70kA(NDM3E-400H,NDM3NE-400H);
AC660/690V: 15kA(NDM3E-400M,NDM3E-400,NDM3NE-400M,NDM3NE-400);
AC380/400/415V:
70kA(NDM3E-400M,NDM3E-400,NDM3NE-400M,NDM3NE-400);
100kA(NDM3E-400H,NDM3NE-400H);
AC660/690V: 20kA(NDM3E-400M,NDM3E-400,NDM3NE-400M,NDM3NE-400);
额定短时耐受电流(Icw):5kA/1s;
选择性类别:B;
极数: 3P(NDM3E-400M,NDM3E-400H,NDM3NE-400M,NDM3NE-400H)、
4P(NDM3E-400,NDM3NE-400)
额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头(2NO2NC),报警触头(1NO1NC):
Ith: 3A;
AC-15:Ie/Ue:0.4A/AC400V;
DC-13:Ie/Ue:0.15A/DC220V;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构: DC1-400; Us: AC/DC24V、AC/DC110V、
AC/DC220/230/240V、AC/DC380/400/415V 50Hz;
欠压脱扣器: QT38-400; Us: AC220/230V、AC380/400V 50Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636164

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type): (续) (continued)

ND 1	M 2	☐ 3	☐ - ☐ 4 5	☐ 6	☐ / ☐ / ☐ 7 8 9 10
序号	序号名称	NDM3/NDM3NE 系列产品			
1	企业代号	ND: 企业代号			
2	产品代号	M: 塑料外壳式断路器			
3	设计序号	3,3N			
4	派生代号	E: 电子式;			
5	壳架等级	壳架等级额定电流			
6	分断能力级别	额定极限短路分断能力 (注 1)			
7	操作方式	无代号: 手柄直接操作; P: 电动操作; Z: 转动操作			
8	智能脱扣器派生代号	无代号: 基本型;			
9	极数	3、4			
10	附件代号	见下表 1			

注: 1): M、H、无代号

表 1 附件代号

附件代号	附件名称	附件代号	附件名称
300	无附件	308	报警触头
310	分励脱扣器	318	分励脱扣器+报警触头
320	辅助触头	328	辅助触头+报警触头
330	欠压脱扣器	338	欠压脱扣器+报警触头
340	分励脱扣器+辅助触头	348	分励脱扣器+辅助触头+报警触头
360	两组辅助触头	368	两组辅助触头+报警触头
370	欠压脱扣器+辅助触头	378	欠压脱扣器+辅助触头+报警触头

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636164

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556235

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636164

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s
2	安全件灭弧罩供应商更名	安徽开诚电器有限公司, 浙江雁科电器有限公司, 无锡市建凌电器厂	安徽开诚电器有限公司, 合京电器(温州)有限公司, 无锡市建凌电器厂

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2024 年 11 月 11 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

