



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636163

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM3E-630, NDM3E-630M, NDM3E-630H, NDM3NE-630, NDM3NE-630M, NDM3N
E-630H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 05 日 有效期至：2029 年 05 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636163

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM3E-630, NDM3E-630M, NDM3E-630H, NDM3NE-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630H

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC660/690V (NDM3E-630M, NDM3E-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630);

注: 高过载产品仅适用 NDM3E-630M, AC380/400/415V;

In: 630A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics):

AC380/400/415V: 65kA (NDM3E-630M, NDM3E-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630);

70kA (NDM3E-630H, NDM3NE-630H);

AC660/690V: 15kA (NDM3E-630M, NDM3E-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630);

额定极限短路分断能力(Icu):

AC380/400/415V: 70kA (NDM3E-630M, NDM3E-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630);

100kA (NDM3E-630H, NDM3NE-630H);

AC660/690V: 20kA (NDM3E-630M, NDM3E-630, NDM3NE-630M, NDM3NE-630);

额定短时耐受电流(Icw): 10kA/1s;

选择性类别: B;

极数: 3P (NDM3E-630H, NDM3E-630M, NDM3NE-630H, NDM3NE-630M);

4P (NDM3E-630, NDM3NE-630);

额定频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

配用的辅助触头(2NO2NC), 报警触头(1NO1NC):

Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构: DC1-630; Us: AC/DC24V, AC/DC110V, AC/DC220/230/240V,

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636163

证书附页：第 2 页 共 2 页

AC/DC380/400/415V 50Hz;

欠压脱扣器:FC38-630;Us:AC220/230V,AC380/400V 50Hz

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND	M			-			/		/	(High)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
序号	序号名称		NDM3/NDM3NE 系列产品							
1	企业代号		ND: 企业代号							
2	产品代号		M:塑料外壳式断路器							
3	设计序号		3,3N							
4	派生代号		E: 电子式;							
5	壳架等级		壳架等级额定电流							
6	分断能力级别		额定极限短路分断能力 (注 1)							
7	操作方式		无代号: 手柄直接操作; P:电动操作; Z:转动操作							
8	智能脱扣器派生代号		无代号: 基本型; G:接地保护型							
9	极数		3、4							
10	High 特殊说明		“High”为高过载功能 (注 2)							

注: 1) M、H、无代号

2) High 功能产品仅适用于 NDM3E-630M (3P), AC380/400/415V 档产品。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636163

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556368

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636163

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded Case Circuit-breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s
2	安全件灭弧罩供应商更名	浙江雁科电器有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司, 良信电器(海盐)有限公司	合京电器(温州)有限公司, 无锡市建凌电器厂, 安徽开诚电器有限公司, 良信电器(海盐)有限公司

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2025 年 03 月 05 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

